

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24.06.2015** по **26.07.2015**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Каслинская, 176

№ т.у.

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1305470

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.06.15	24,00	74,59	0,34	260,65	10,86	68,72	0,33	260,65	0,00	19,46	17,93	1,53
25.06.15	24,00	67,21	0,33	261,60	10,90	62,13	0,32	261,60	0,00	17,60	16,27	1,33
26.06.15	24,00	61,92	0,33	255,05	10,63	57,34	0,33	255,05	0,00	15,81	14,64	1,17
27.06.15	24,00	65,36	0,34	245,81	10,24	59,91	0,33	245,81	0,00	16,08	14,74	1,34
28.06.15	24,00	67,42	0,34	247,99	10,33	61,82	0,33	247,98	0,00	16,73	15,35	1,39
29.06.15	24,00	66,56	0,33	251,07	10,46	61,22	0,33	251,07	0,00	16,73	15,39	1,34
30.06.15	24,00	67,71	0,33	254,86	10,62	62,62	0,33	254,86	0,00	17,27	15,98	1,30
01.07.15	24,00	67,99	0,36	240,38	10,02	62,56	0,35	240,38	0,00	16,36	15,06	1,30
02.07.15	24,00	68,88	0,39	219,81	9,16	62,76	0,38	219,81	0,00	15,16	13,81	1,35
03.07.15	24,00	68,59	0,39	211,03	8,79	62,05	0,39	211,03	0,00	14,49	13,11	1,38
04.07.15	24,00	67,65	0,39	205,45	8,56	60,59	0,39	205,45	0,00	13,91	12,46	1,45
05.07.15	24,00	67,24	0,40	203,84	8,49	59,80	0,40	203,84	0,00	13,72	12,21	1,51
06.07.15	24,00	67,19	0,40	202,88	8,45	60,00	0,39	202,88	0,00	13,65	12,19	1,46
07.07.15	24,00	66,79	0,41	188,15	7,84	58,92	0,41	188,15	0,00	12,58	11,10	1,48
08.07.15	24,00	64,86	0,39	204,48	8,52	57,56	0,39	204,48	0,00	13,28	11,79	1,49
09.07.15	24,00	65,39	0,39	203,80	8,49	58,42	0,39	203,80	0,00	13,34	11,92	1,42
10.07.15	24,00	66,17	0,39	201,34	8,39	58,64	0,39	201,34	0,00	13,34	11,82	1,51
11.07.15	24,00	66,65	0,39	204,25	8,51	59,34	0,39	204,25	0,00	13,63	12,14	1,49
12.07.15	24,00	65,96	0,39	201,59	8,40	59,01	0,39	201,59	0,00	13,31	11,91	1,40
13.07.15	24,00	65,04	0,39	205,83	8,58	58,08	0,20	205,83	0,00	13,40	11,96	1,44
14.07.15	23,97	63,19	0,19	112,70	4,70	56,80	0,00	113,45	-0,75	7,13	6,44	0,69
15.07.15	24,00	26,51	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.15	24,00	23,85	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.15	24,00	22,78	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.15	24,00	21,68	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.15	24,00	20,40	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.15	24,00	19,83	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.15	24,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.07.15	24,00	20,60	0,10	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.07.15	24,00	20,37	0,30	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.15	24,00	19,98	0,29	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.15	24,00	19,78	0,31	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.15	24,00	19,36	0,32	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>791,97</b>	<b>50,23</b>	<b>0,27</b>	<b>4 582,57</b>	<b>5,79</b>	<b>45,96</b>	<b>0,22</b>	<b>4 583,32</b>	<b>-0,75</b>	<b>306,99</b>	<b>278,22</b>	<b>28,77</b>

Всего к оплате Q, ГКал = **28,77**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС

" " \_\_\_\_\_ 2016