

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.07.2016** по **24.08.2016**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Молодогвардейцев, 58а**

№ т.у. **3440162511**

Прибор учета: **Взлет TCPB-026M Зав.№: 1310328**

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.07.16	24,00	67,91	0,51	106,89	4,45	48,74	0,53	106,60	0,29	7,27	5,21	2,07
26.07.16	24,00	68,07	0,51	104,09	4,34	47,75	0,53	103,73	0,36	7,10	4,97	2,03
27.07.16	24,00	68,28	0,51	104,12	4,34	47,77	0,52	103,71	0,41	7,12	4,97	2,25
28.07.16	24,00	68,10	0,51	101,10	4,21	47,12	0,53	100,79	0,31	6,90	4,76	2,11
29.07.16	24,00	68,04	0,51	91,75	3,82	46,69	0,53	91,54	0,21	6,25	4,29	1,93
30.07.16	24,00	68,56	0,51	92,62	3,86	47,31	0,53	92,38	0,24	6,36	4,38	2,04
31.07.16	24,00	67,14	0,51	100,40	4,18	47,19	0,53	99,89	0,50	6,75	4,73	2,02
01.08.16	24,00	67,08	0,51	106,02	4,42	48,23	0,53	105,48	0,54	7,12	5,10	2,03
02.08.16	24,00	68,47	0,51	114,36	4,77	50,62	0,52	113,84	0,52	7,84	5,78	2,06
03.08.16	24,00	68,73	0,51	121,42	5,06	52,47	0,52	120,97	0,45	8,36	6,36	2,00
04.08.16	24,00	67,34	0,51	116,07	4,84	50,34	0,52	115,77	0,30	7,83	5,84	1,99
05.08.16	24,00	67,72	0,51	115,37	4,81	51,52	0,52	115,10	0,26	7,82	5,94	1,88
06.08.16	24,00	68,30	0,51	115,05	4,79	52,07	0,52	114,83	0,22	7,87	5,99	1,87
07.08.16	24,00	69,05	0,51	113,42	4,73	52,21	0,52	113,23	0,19	7,84	5,92	1,93
08.08.16	24,00	68,36	0,51	114,18	4,76	52,13	0,52	113,97	0,21	7,82	5,96	1,86
09.08.16	24,00	68,19	0,51	113,91	4,75	52,07	0,52	113,70	0,21	7,78	5,93	1,85
10.08.16	24,00	68,56	0,51	113,52	4,73	52,31	0,52	113,27	0,25	7,79	5,94	1,84
11.08.16	24,00	68,79	0,51	113,56	4,73	52,43	0,52	113,34	0,21	7,82	5,96	1,88
12.08.16	24,00	67,97	0,51	114,76	4,78	52,08	0,52	114,52	0,24	7,81	5,98	1,84
13.08.16	24,00	68,11	0,51	113,66	4,74	52,32	0,52	113,45	0,21	7,75	5,95	1,80
14.08.16	24,00	68,63	0,51	112,61	4,69	52,86	0,52	112,40	0,21	7,74	5,95	1,79
15.08.16	24,00	68,63	0,51	112,85	4,70	52,08	0,52	112,59	0,27	7,76	5,88	1,88
16.08.16	24,00	68,82	0,51	111,19	4,63	52,43	0,52	110,94	0,25	7,66	5,83	1,84
17.08.16	24,00	68,47	0,51	110,46	4,60	51,83	0,52	110,27	0,19	7,57	5,73	1,85
18.08.16	24,00	68,34	0,51	112,63	4,69	52,58	0,52	112,51	0,12	7,71	5,93	1,77
19.08.16	24,00	68,57	0,51	114,26	4,76	52,55	0,52	112,59	1,67	7,85	5,93	1,92
20.08.16	24,00	67,63	0,51	115,41	4,81	52,55	0,52	115,25	0,16	7,82	6,07	1,75
21.08.16	24,00	67,58	0,51	115,71	4,82	52,60	0,52	115,54	0,17	7,83	6,09	1,74
22.08.16	24,00	67,91	0,51	115,04	4,79	51,88	0,52	114,85	0,19	7,82	5,97	1,84
23.08.16	24,00	68,09	0,51	114,99	4,79	52,29	0,52	114,78	0,21	7,84	6,02	1,83
24.08.16	24,00	68,04	0,51	115,20	4,80	52,48	0,52	114,98	0,23	7,85	6,05	1,80
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>	<b>68,18</b>	<b>0,51</b>	<b>3 436,63</b>	<b>4,62</b>	<b>50,95</b>	<b>0,52</b>	<b>3 426,81</b>	<b>9,82</b>	<b>234,65</b>	<b>175,40</b>	<b>59,26</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **59,26**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " \_\_\_\_\_ 2016