

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **24.05.2017** по **06.06.2017**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Молодогвардейцев, 58б**

№ т.у. 3440161594

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310340

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	24,00	15,96	0,18	0,00	0,00	15,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.17	24,00	15,78	0,14	0,00	0,00	15,40	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.17	24,00	15,99	0,13	0,00	0,00	15,63	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.17	24,00	16,22	0,13	0,00	0,00	15,84	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.17	24,00	16,43	0,13	0,00	0,00	16,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.17	24,00	15,15	0,29	0,06	0,00	14,66	0,22	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
30.05.17	24,00	32,52	0,53	47,68	1,99	27,32	0,54	48,59	-0,91	1,56	1,34	0,22
31.05.17	24,00	61,44	0,49	334,24	13,93	52,13	0,49	334,28	-0,04	20,57	17,46	3,10
01.06.17	24,00	68,24	0,49	110,27	4,59	58,23	0,51	110,28	-0,02	7,54	6,43	1,10
02.06.17	24,00	67,45	0,50	185,13	7,71	55,96	0,51	186,73	-1,60	12,51	10,47	1,89
03.06.17	24,00	68,35	0,50	278,53	11,61	58,70	0,50	281,73	-3,20	19,06	16,57	2,58
04.06.17	24,00	67,82	0,50	281,84	11,74	57,89	0,50	284,53	-2,69	19,14	16,50	2,58
05.06.17	24,00	68,68	0,50	284,28	11,85	59,43	0,50	286,59	-2,31	19,55	17,06	2,60
06.06.17	24,00	68,65	0,50	272,34	11,35	58,97	0,50	275,05	-2,71	18,72	16,25	2,45
Итого	336,00	42,76	0,36	1794,38	5,34	37,24	0,36	1807,80	-13,42	118,65	102,08	16,53

Всего к оплате Q, Гкал = **16,53**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2017