

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24.05.2017** по **25.06.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: **Ворошилова, 55а**

№ т.у. 3440161574

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1209815

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	0,00	15,44	0,19	0,00	0,00	15,10	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.17	0,00	15,56	0,16	0,00	0,00	15,34	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.17	0,00	15,77	0,15	0,00	0,00	15,56	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.17	0,00	16,22	0,13	0,00	0,00	16,04	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.17	0,00	16,47	0,12	0,00	0,00	16,25	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.17	0,00	15,11	0,13	0,00	0,00	14,62	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.17	13,33	25,08	0,40	104,48	7,84	23,63	0,39	103,73	0,74	2,64	2,47	0,17
31.05.17	23,98	57,78	0,58	84,58	3,53	46,54	0,56	84,47	0,10	4,90	3,94	0,96
01.06.17	24,00	47,65	0,34	90,11	3,75	38,47	0,33	90,45	-0,34	4,30	3,48	0,82
02.06.17	24,00	48,66	0,53	73,66	3,07	38,24	0,51	73,50	0,16	3,60	2,82	0,72
03.06.17	24,00	66,99	0,58	38,29	1,60	46,92	0,57	38,15	0,15	2,57	1,79	0,79
04.06.17	24,00	66,57	0,58	39,96	1,66	47,07	0,57	39,45	0,51	2,66	1,86	0,79
05.06.17	24,00	67,40	0,58	39,94	1,66	46,93	0,57	39,42	0,52	2,70	1,85	0,89
06.06.17	24,00	67,35	0,58	38,47	1,60	47,08	0,57	37,97	0,51	2,59	1,79	0,81
07.06.17	24,00	66,44	0,58	38,45	1,60	47,24	0,57	37,92	0,53	2,56	1,80	0,76
08.06.17	18,97	64,82	0,52	37,69	1,99	51,61	0,52	56,10	-18,41	2,45	2,90	0,82
09.06.17	24,00	65,12	0,58	40,70	1,70	56,35	0,58	86,64	-45,94	2,65	4,89	0,82
10.06.17	24,00	65,08	0,58	38,42	1,60	56,38	0,58	80,61	-42,19	2,50	4,55	0,82
11.06.17	24,00	65,29	0,58	37,89	1,58	56,58	0,58	80,43	-42,55	2,48	4,56	0,82
12.06.17	24,00	65,44	0,58	40,74	1,70	56,16	0,58	83,80	-43,06	2,67	4,72	0,82
13.06.17	10,47	64,70	0,58	20,12	1,92	58,53	0,58	69,29	-49,17	1,30	4,06	0,82
14.06.17	15,13	65,22	0,59	29,17	1,93	57,40	0,58	78,67	-49,50	1,91	4,52	0,82
15.06.17	24,00	65,31	0,59	37,84	1,58	56,54	0,58	85,81	-47,96	2,48	4,86	0,82
16.06.17	24,00	65,37	0,59	34,69	1,45	57,07	0,58	82,68	-47,99	2,27	4,73	0,82
17.06.17	24,00	65,41	0,59	33,23	1,38	57,66	0,58	84,07	-50,84	2,18	4,86	0,82
18.06.17	24,00	65,57	0,59	34,94	1,46	57,64	0,59	88,36	-53,42	2,29	5,10	0,82
19.06.17	24,00	65,55	0,59	35,02	1,46	57,64	0,59	88,31	-53,29	2,30	5,10	0,82
20.06.17	24,00	65,16	0,59	34,79	1,45	57,61	0,59	87,99	-53,20	2,27	5,08	0,82
21.06.17	24,00	65,34	0,59	36,74	1,53	57,22	0,59	90,01	-53,27	2,40	5,16	0,82
22.06.17	24,00	65,41	0,59	35,76	1,49	57,55	0,59	88,59	-52,83	2,34	5,11	0,82
23.06.17	24,00	65,07	0,59	36,05	1,50	53,53	0,59	55,87	-19,81	2,35	3,00	0,82
24.06.17	24,00	64,78	0,60	36,17	1,51	47,51	0,59	36,03	0,14	2,35	1,72	0,63
25.06.17	24,00	64,99	0,60	44,37	1,85	47,02	0,59	44,14	0,23	2,89	2,08	0,81
<b>Итого</b>	<b>609,88</b>	<b>54,00</b>	<b>0,49</b>	<b>1 192,26</b>	<b>1,68</b>	<b>44,70</b>	<b>0,48</b>	<b>1 912,44</b>	<b>-720,18</b>	<b>70,59</b>	<b>98,80</b>	<b>21,23</b>

Показания счетчиков за период с 08.06.2017г. по 23.06.2017г. с учетом среднесуточного показания тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **21,23**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " \_\_\_\_\_ 2017