

АКТ
технического обслуживания узла учета тепловой энергии
 на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Пр. Мухоморова 293
 за 16.10 2017 г. З.В.В.В.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Время + 1 ч.

Ответственный Исполнитель: *Коз* *Коссеков*
 Подпись ФИО

Представитель собственника: *Д.В.В.В.* *Добрынин* 19 квартира № *427*
 Подпись ФИО