

**А К Т №**

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«07» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70).

Проверена документация: проект УУТЭ № 313-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 11 от «30» января 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1216379	Q= 7 444,04 Гкал H= 18 587,07 часов	Шкаф узла учета	01572570	с 21.06.2016 до 21.06.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1228195	G= 284 157,35 т	Подающий трубопровод	01540058	с 21.06.2016 до 21.06.2020
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1250893	G= 283 154,21 т	Обратный трубопровод	01572577	с 21.06.2016 до 21.06.2020
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1117670	T= 65,78 °С	Подающий трубопровод	01540059	с 21.06.2016 до 21.06.2020
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1204516	T= 51,20 °С	Обратный трубопровод	01572578	с 21.06.2016 до 21.06.2020
Датчик давления СДВ-И-1,6	72303	P= 6,49 МПа	Подающий трубопровод	01540369	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	72302	P= 6,53 МПа	Обратный трубопровод	01540370	с 20.07.2018 до 19.07.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

**Подписи членов комиссии:**

представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

Техник-контролер  
Томилова Д.Э.

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» \_\_\_\_\_ Усов В.В.

Инженер КИПиА

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_

Давыдов А.С.