

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.08.2015** по **23.09.2015**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 40 лет Победы, 38, ввод 2

№ т.у. 3440162076

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1318587

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.15	24,00	67,80	0,91	108,65	4,53	49,85	0,90	100,22	8,43	7,39	5,02	2,37
26.08.15	24,00	68,68	0,88	41,79	1,74	43,67	0,88	68,90	-27,11	2,88	3,02	1,42
27.08.15	24,00	67,66	0,88	33,89	1,41	40,62	0,88	59,36	-25,47	2,30	2,42	1,42
28.08.15	24,00	67,60	0,85	36,77	1,53	39,96	0,88	56,54	-19,77	2,49	2,27	1,42
29.08.15	24,00	67,47	0,88	57,57	2,40	39,98	0,88	57,57	0,00	3,89	2,31	1,58
30.08.15	24,00	67,64	0,89	57,81	2,41	38,08	0,89	57,81	0,00	3,92	2,22	1,71
31.08.15	24,00	66,94	0,88	56,52	2,36	37,88	0,89	56,52	0,00	3,79	2,15	1,64
01.09.15	24,00	67,81	0,87	56,89	2,37	37,57	0,88	56,89	0,00	3,87	2,15	1,72
02.09.15	24,00	67,68	0,87	56,14	2,34	37,99	0,88	56,14	0,00	3,81	2,15	1,66
03.09.15	24,00	67,98	0,87	57,04	2,38	37,71	0,87	57,04	0,00	3,89	2,16	1,72
04.09.15	24,00	67,94	0,88	57,23	2,38	38,43	0,88	57,23	0,00	3,90	2,21	1,69
05.09.15	24,00	68,00	0,88	57,12	2,38	37,42	0,88	57,12	0,00	3,89	2,15	1,74
06.09.15	24,00	68,00	0,87	56,41	2,35	36,32	0,88	56,41	0,00	3,85	2,06	1,78
07.09.15	24,00	68,09	0,87	56,32	2,35	38,20	0,88	56,32	0,00	3,84	2,16	1,68
08.09.15	24,00	67,88	0,88	54,07	2,25	39,01	0,88	54,07	0,00	3,68	2,12	1,56
09.09.15	24,00	67,98	0,88	53,17	2,22	39,80	0,89	53,17	0,00	3,62	2,13	1,50
10.09.15	24,00	67,87	0,88	52,49	2,19	40,10	0,88	52,49	0,00	3,57	2,12	1,45
11.09.15	24,00	67,84	0,88	52,03	2,17	39,40	0,88	52,03	0,00	3,54	2,06	1,48
12.09.15	24,00	67,70	0,87	51,69	2,15	37,45	0,88	51,69	0,00	3,51	1,95	1,56
13.09.15	24,00	67,60	0,87	51,33	2,14	36,60	0,88	51,33	0,00	3,48	1,89	1,59
14.09.15	24,00	67,75	0,88	51,30	2,14	36,85	0,89	51,30	0,00	3,48	1,90	1,58
15.09.15	24,00	67,33	0,87	53,72	2,24	36,64	0,88	53,72	0,00	3,63	1,98	1,65
16.09.15	24,00	67,46	0,87	52,98	2,21	37,76	0,87	52,98	0,00	3,58	2,01	1,57
17.09.15	24,00	67,75	0,88	52,32	2,18	36,75	0,88	52,32	0,00	3,55	1,94	1,62
18.09.15	24,00	68,01	0,88	51,77	2,16	38,36	0,88	51,77	0,00	3,53	2,00	1,53
19.09.15	24,00	67,35	0,87	50,62	2,11	36,60	0,88	50,62	0,00	3,42	1,86	1,55
20.09.15	24,00	67,78	0,87	50,52	2,10	35,10	0,88	50,52	0,00	3,43	1,79	1,65
21.09.15	24,00	64,16	0,79	46,41	1,93	34,14	0,80	46,41	0,00	2,99	1,60	1,39
22.09.15	24,00	67,94	0,73	55,41	2,31	38,54	0,74	55,41	0,00	3,77	2,15	1,63
23.09.15	24,00	67,61	0,73	56,77	2,37	38,56	0,74	56,77	0,00	3,85	2,20	1,65
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>	<b>67,64</b>	<b>0,86</b>	<b>1 626,73</b>	<b>2,26</b>	<b>38,51</b>	<b>0,87</b>	<b>1 690,66</b>	<b>-63,92</b>	<b>110,34</b>	<b>66,16</b>	<b>48,49</b>

Показания счетчиков: за период с 25.08.2015г. с четом среднесуточного количества тепловой энергии:

Всего к оплате Q, ГКал = **48,49**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " \_\_\_\_\_ 2016