

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: Кыштымская, 17А

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227389

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2020	24,00	68,92	4,20	131,01	5,46	62,51	4,00	131,49	-0,48	9,03	8,19	0,84
25.06.2020	24,00	68,68	4,20	133,28	5,55	62,18	4,00	133,78	-0,50	9,15	8,28	0,87
26.06.2020	24,00	69,41	4,20	130,23	5,43	62,55	4,00	130,70	-0,47	9,04	8,15	0,89
27.06.2020	24,00	68,97	4,20	129,79	5,41	62,09	4,00	130,26	-0,47	8,95	8,06	0,89
28.06.2020	24,00	69,01	4,20	125,89	5,25	61,82	4,00	126,39	-0,50	8,69	7,78	0,91
29.06.2020	24,00	68,80	4,20	119,13	4,96	61,57	4,00	119,58	-0,45	8,20	7,33	0,86
30.06.2020	24,00	69,36	4,20	106,59	4,44	61,15	4,00	107,06	-0,47	7,39	6,52	0,88
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>69,02</b>	<b>4,20</b>	<b>875,92</b>	x	<b>61,98</b>	<b>4,00</b>	<b>879,26</b>	<b>-3,34</b>	<b>60,45</b>	<b>54,31</b>	<b>6,13</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **6,13**