АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина **, дом №** 23

« 26 **»** 03 **2020г.**

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	нет	–
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	да	нет света в шкафу
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	нет	–
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	нет	–
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	нет	–
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	нет	–
7	Проверка работы системы электроснабжения	нет	–
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	нет	–
9	Проверка наличия заземления расходомеров	нет	–
10	Проверка винтовых соединений	нет	–
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	нет	–

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Хорт К.Е.
Подпись **ФИО**

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.
Подпись **ФИО**