

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	81,81	6,89	349,00	14,54	47,42	6,06	351,20	-2,20	28,60	16,60	12,00
26.12.2017	24,00	81,99	6,88	359,53	14,98	48,35	6,00	361,69	-2,17	29,53	17,43	12,09
27.12.2017	24,00	82,34	6,80	358,38	14,93	48,39	5,91	360,49	-2,11	29,56	17,39	12,17
28.12.2017	24,00	79,63	6,97	368,08	15,34	48,23	6,05	370,37	-2,29	29,37	17,81	11,56
29.12.2017	24,00	74,96	6,90	357,44	14,89	46,39	5,98	359,82	-2,38	26,84	16,63	10,20
30.12.2017	24,00	72,44	7,16	364,00	15,17	45,04	6,16	366,48	-2,47	26,42	16,45	9,96
31.12.2017	24,00	72,89	6,96	349,88	14,58	42,42	6,05	352,24	-2,36	25,55	14,89	10,68
Итого	168,00	78,01	6,94	2506,32	х	46,61	6,03	2522,30	-15,99	195,87	117,20	78,68

Всего к оплате Q, Гкал = **78,68**