

**АКТ №:**

7	0	4	1	3	0	8	9		
1	3		0	4	.	2	0	2	3

г. 09 ч. 45 м.

**периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

<b>Потребитель:</b>	ООО «ДЕЗ 1»				
<b>Ответственное лицо:</b>	<b>ФИО:</b>	Усов В.В.			
	<b>Телефон:</b>	+7 (351) 222-31-30			
<b>Адрес объекта:</b>	<b>Населенный пункт:</b>	г. Челябинск			
	<b>Улица:</b>	Российская	<b>Дом/стр:</b>	57Б	<b>Кв./пом.:</b>

Комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 113-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 259 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.



На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «18» 04 2023г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	206943	Q = <u>2 823,25</u> Гкал H = <u>12 836,0</u> часов	Шкаф узла учета	043186	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	551076	G = <u>139 392,23</u> т	Подающий трубопровод	043187	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	551093	G = <u>139 381,12</u> т	Обратный трубопровод	043188	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8882	T = <u>78,2</u> °C	Подающий трубопровод	043189	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8882	T = <u>57,1</u> °C	Обратный трубопровод	043190	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м <sup>3</sup>	Подпитка		

**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 57Б и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.  
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 1,2 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{max} = 180,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

**Подписи сторон:**

Представители:	ФИО, должность	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представитель КИПИА:	Дубровин В.В.	
Представитель СТИ 4-го ЭР	Томарук С.Н.	