

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«13» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинска, д. 34).

Проверена документация: проект УУТЭ № 191-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 1087 от «02» апреля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1303752	Q= <u>19149,33</u> Гкал H= <u>33927,45</u> часов	Шкаф узла учета	01540766	с 05.06.2018 до 05.06.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-150	1446200	G= <u>925566,97</u> т	Подающий трубопровод	01540767	с 05.06.2018 до 05.06.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-150	1445984	G= <u>922148,16</u> т	Обратный трубопровод	01540768	с 05.06.2018 до 05.06.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1389792	T= <u>68,15</u> °C	Подающий трубопровод	01540769	с 06.06.2018 до 06.06.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1389472	T= <u>56,05</u> °C	Обратный трубопровод	01540770	с 06.06.2018 до 06.06.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	85579	P= <u>7,15</u> МПа	Подающий трубопровод	01540344	с 30.09.2014 до 30.09.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	85580	P= <u>7,00</u> МПа	Обратный трубопровод	01540345	с 30.09.2014 до 30.09.2019

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Щербаков А. В.

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Инженер КИПиА

Давыдов А.С.