

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.22 по 30.06.22

Адрес: Северная, 6

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 226044

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2022	24,00	67,07	4,80	41,08	1,71	54,72	3,80	41,41	-0,33	2,34	1,84	0,51
25.06.2022	24,00	66,83	4,80	41,15	1,71	55,85	3,80	41,42	-0,27	2,34	1,89	0,45
26.06.2022	24,00	66,48	4,80	41,26	1,72	54,17	3,80	41,53	-0,27	2,33	1,82	0,51
27.06.2022	24,00	66,62	4,80	41,28	1,72	53,60	3,80	41,58	-0,30	2,34	1,80	0,54
28.06.2022	24,00	65,64	4,80	43,43	1,81	54,52	3,80	43,73	-0,30	2,42	1,93	0,48
29.06.2022	24,00	62,67	4,80	52,74	2,20	53,74	3,80	52,96	-0,22	2,78	2,30	0,47
30.06.2022	24,00	61,56	4,80	51,18	2,13	52,51	3,80	51,47	-0,29	2,64	2,17	0,46
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>65,27</b>	<b>4,80</b>	<b>312,12</b>	x	<b>54,16</b>	<b>3,80</b>	<b>314,10</b>	<b>-1,98</b>	<b>17,18</b>	<b>13,76</b>	<b>3,42</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **3,42**