

**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Пр. Победы, дом № 315**

за декабрь 20117 г.

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без замечаний</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Без замечаний</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>Без замечаний</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>в норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>в норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>в норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без замечаний</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без замечаний</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>Без замечаний</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Без замечаний</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Без замечаний</i>

Ответственный Исполнитель: \_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
Подпись

*Александр С. А.*  
ФИО

Представитель собственника: \_\_\_\_\_

*Андрей Скоробогатов*  
Подпись

ФИО

квартира № 95