

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Проспект Победы, 323 2 ввод

№ т.у. 3440188670

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№ 1404344

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	57,95	5,94	194,72	8,11	69,33	5,98	184,38	7,68	47,25	5,54	375,71	3,39	11,31	12,80	17,80	6,31
26.10.17	24,00	60,06	5,63	215,66	8,99	69,47	5,63	206,10	8,59	49,00	5,15	417,74	4,02	12,98	14,34	20,52	6,80
27.10.17	24,00	61,89	5,54	263,43	10,98	69,93	5,46	237,14	9,88	50,99	4,92	495,67	4,90	16,33	16,61	25,33	7,61
28.10.17	24,00	62,51	5,71	256,97	10,71	70,11	5,71	268,51	11,19	51,97	5,10	520,28	5,20	16,09	18,85	27,10	7,84
29.10.17	24,00	61,91	5,69	250,31	10,43	69,95	5,75	283,04	11,79	52,13	5,11	528,48	4,88	15,52	19,83	27,61	7,75
30.10.17	24,00	63,42	5,78	287,84	11,99	70,10	5,70	279,30	11,64	53,08	5,06	562,28	4,86	18,29	19,61	29,91	7,99
31.10.17	24,00	62,82	5,90	314,84	13,12	70,02	5,75	266,70	11,11	53,33	5,08	577,11	4,44	19,81	18,70	30,84	7,68
Итого	168,00	61,51	5,74	1783,78	10,62	69,84	5,71	1725,16	10,27	51,11	5,13	3477,25	31,69	110,33	120,75	179,11	51,94

Всего к оплате Q, Гкал = **51,94**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС" Щелканова А.Г.

" ____ " _____ 20 ____ г.