

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: Свердловский проспект, 41А

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228485

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2020	24,00	68,24	3,50	85,42	3,56	60,07	1,50	100,81	-15,39	5,83	5,13	0,70
25.06.2020	24,00	67,93	3,50	83,88	3,49	59,16	1,50	99,20	-15,32	5,70	4,96	0,74
26.06.2020	24,00	68,63	3,50	81,68	3,40	59,72	1,50	97,33	-15,65	5,61	4,87	0,73
27.06.2020	24,00	68,24	3,50	81,04	3,38	60,76	1,50	96,85	-15,81	5,53	4,92	0,61
28.06.2020	24,00	68,29	3,50	80,69	3,36	59,50	1,50	96,39	-15,70	5,51	4,80	0,71
29.06.2020	24,00	68,07	3,50	80,09	3,34	59,82	1,50	95,56	-15,47	5,45	4,79	0,66
30.06.2020	24,00	68,65	3,50	81,73	3,41	60,47	1,50	96,99	-15,26	5,61	4,94	0,67
Итого	168,00	68,29	3,50	574,53	x	59,93	1,50	683,13	-108,60	39,24	34,40	4,84

Всего к оплате Q, Гкал = **4,84**