

АКТ №:

9 P 4 / 2 6 2 7

0 1 . 0 9 . 2 0 2 2 г. 0 8 ч. 0 0 м.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо:	ФИО:	Усов В.В.			
	Телефон:	+7 (351) 222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Кирова	Дом/стр:	6А	Кв./пом.:

Комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ).

 Проверена документация: проект УУТЭ № 119-17.АК, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 98 от «14» июня 2016 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

 На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «01» сентября 2022г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1413205	Q = <u>803,52</u> Гкал H = <u>7 148,59</u> часов	Шкаф узла учета	098346	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1716335	G = <u>39 867,73</u> т	Подающий трубопровод	098347	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1716579	G = <u>39 806,19</u> т	Обратный трубопровод	098348	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1711414	T = <u>72,2</u> °C	Подающий трубопровод	098349	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1711408	T = <u>61,7</u> °C	Обратный трубопровод	098350	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	081835	P = <u>0,79</u> МПа	Подающий трубопровод	084840	с 08.08.2022 до 07.08.2027
Датчик давления СДВ-И-1,6	081834	P = <u>0,75</u> МПа	Обратный трубопровод	084839	с 08.08.2022 до 07.08.2027
Расходомер		V = _____ м ³	Подпитка		



Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 6А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

 - принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,283 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 70,75 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи сторон:

Представители:	ФИО, должность	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представитель КИПиА:	Дубровин В.В.	
Представитель СТИ 4-го ЭР	Томарук С.Н.	