

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24.05.2017** по **25.06.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 32

№ т.у. 3440160011

Прибор учета: Взлет ТСПВ-026М Зав.№: 1318415

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	24,00	66,12	0,60	71,06	2,96	38,90	0,50	71,46	-0,41	4,71	2,79	2,36
25.05.17	24,00	65,96	0,60	157,08	6,55	42,02	0,59	157,26	-0,18	10,38	6,63	3,75
26.05.17	24,00	65,64	0,60	162,10	6,75	43,87	0,58	162,28	-0,18	10,66	7,14	3,52
27.05.17	24,00	66,89	0,60	174,90	7,29	46,20	0,59	175,23	-0,33	11,72	8,12	3,54
28.05.17	24,00	67,35	0,60	158,11	6,59	44,72	0,59	158,12	-0,01	10,67	7,10	3,62
29.05.17	24,00	65,09	0,60	146,80	6,12	41,55	0,58	147,00	-0,20	9,57	6,13	3,44
30.05.17	24,00	64,47	0,60	111,84	4,66	43,43	0,54	114,41	-2,56	7,22	4,99	2,22
31.05.17	24,00	58,74	0,60	102,67	4,28	33,78	0,67	102,64	0,03	6,05	3,49	2,40
01.06.17	24,00	68,03	0,60	226,96	9,46	50,73	0,70	226,96	0,00	15,47	11,55	4,09
02.06.17	24,00	67,80	0,60	219,90	9,16	50,81	0,70	219,90	0,00	14,93	11,21	3,65
03.06.17	24,00	67,97	0,60	228,70	9,53	51,75	0,71	228,70	0,00	15,57	11,87	3,80
04.06.17	24,00	67,08	0,60	205,48	8,56	48,40	0,71	205,48	0,00	13,81	9,98	3,80
05.06.17	24,00	67,82	0,60	221,69	9,24	49,52	0,71	221,69	0,00	15,06	11,02	4,04
06.06.17	24,00	67,45	0,60	154,33	6,43	44,22	0,70	154,32	0,01	10,43	6,85	3,59
07.06.17	24,00	64,21	0,60	179,18	7,47	43,59	0,68	179,20	-0,02	11,53	7,84	3,67
08.06.17	24,00	61,07	0,60	339,55	14,15	49,86	0,51	339,55	0,00	20,78	16,97	3,80
09.06.17	24,00	64,88	0,60	313,86	13,08	51,92	0,44	313,86	0,00	20,40	16,33	4,07
10.06.17	24,00	65,56	0,60	312,48	13,02	52,55	0,44	312,48	0,00	20,52	16,45	4,06
11.06.17	24,00	65,95	0,60	314,08	13,09	53,40	0,44	314,08	0,00	20,75	16,80	3,94
12.06.17	24,00	65,92	0,60	313,32	13,06	53,17	0,44	313,32	0,00	20,69	16,69	4,02
13.06.17	24,00	65,08	0,60	296,24	12,34	52,49	0,48	296,24	0,00	19,31	15,58	3,71
14.06.17	24,00	65,75	0,60	314,90	13,12	53,62	0,49	314,90	0,00	20,74	16,92	3,83
15.06.17	24,00	66,09	0,60	320,44	13,35	54,30	0,49	320,44	0,00	21,22	17,43	3,78
16.06.17	24,00	66,07	0,60	321,85	13,41	55,02	0,49	321,85	0,00	21,30	17,74	3,59
17.06.17	24,00	65,51	0,60	314,65	13,11	54,35	0,49	314,65	0,00	20,65	17,13	3,49
18.06.17	24,00	66,25	0,60	314,71	13,11	55,00	0,49	314,71	0,00	20,89	17,34	3,54
19.06.17	24,00	65,51	0,60	315,65	13,15	54,17	0,49	315,65	0,00	20,72	17,13	3,59
20.06.17	24,00	65,35	0,60	322,27	13,43	54,56	0,48	322,27	0,00	21,10	17,62	3,45
21.06.17	24,00	65,63	0,60	328,24	13,68	55,22	0,45	328,24	0,00	21,58	18,16	3,47
22.06.17	24,00	66,04	0,60	295,33	12,31	55,18	0,47	294,13	1,20	19,54	16,26	3,26
23.06.17	24,00	67,58	0,60	262,83	10,95	54,67	0,48	262,82	0,00	17,79	14,40	3,40
24.06.17	24,00	67,84	0,60	194,77	8,12	51,66	0,50	194,91	-0,14	13,24	10,09	3,08
25.06.17	24,00	67,40	0,60	222,65	9,28	52,84	0,43	222,65	0,00	15,03	11,79	3,31
Итого	792,00	65,88	0,60	7 938,62	10,02	49,62	0,55	7 941,41	-2,79	524,02	407,55	116,92

Всего к оплате Q, Гкал = **116,92**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Г. Щелканова

" " _____ 2017