

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **17.08.2017** по **24.08.2017**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Университетская Набережная, 16**

№ т.у. **3440162313**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1307072**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Мср1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Мср2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
17.08.17	24,00	27,01	0,00	0,00	0,00	68,04	0,61	169,21	7,05	52,28	0,58	167,72	1,49	0,00	11,53	8,79	2,74
18.08.17	24,00	26,91	0,00	0,00	0,00	68,25	0,60	172,11	7,17	53,09	0,57	170,56	1,55	0,00	11,77	9,08	2,69
19.08.17	24,00	26,77	0,00	0,00	0,00	68,33	0,61	170,69	7,11	53,42	0,58	169,14	1,56	0,00	11,68	9,06	2,62
20.08.17	24,00	26,75	0,00	0,00	0,00	67,96	0,61	169,84	7,08	52,53	0,58	168,28	1,56	0,00	11,56	8,86	2,70
21.08.17	24,00	27,07	0,00	0,00	0,00	67,86	0,61	169,73	7,07	52,39	0,58	168,17	1,56	0,00	11,54	8,83	2,68
22.08.17	24,00	27,35	0,00	0,00	0,00	68,68	0,61	170,21	7,09	53,06	0,58	168,64	1,57	0,00	11,71	8,97	2,65
23.08.17	24,00	27,84	0,00	0,00	0,00	68,83	0,60	181,08	7,55	54,82	0,57	179,43	1,65	0,00	12,49	9,86	2,68
24.08.17	24,00	28,12	0,00	0,00	0,00	67,64	0,60	170,38	7,10	53,29	0,57	168,73	1,65	0,00	11,54	9,01	2,60
Итого	192,00	27,23	0,00	0,00	0,00	68,20	0,61	1 373,26	7,15	53,11	0,58	1 360,66	12,59	0,00	93,82	72,46	21,37

Всего к оплате Q, Гкал = **21,37**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " _____ 2017