	АКТ технического обслуживания узла учета тепловой энергии на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.	
	3a <u>2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</u>	
	Вид системы: двухтрубная, трехтрубная (нужное подчеркнуть)	
№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	1
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	· ·
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	1
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	3
7	Проверка работы системы электроснабжения.	-
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	S to
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	
	Ответственный Исполнитель:	20.16 ill's
	Подпись	ФИО
	Представитель собственника: Подпись	квартира № ФИО