

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **24.05.2017** по **25.06.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 34

№ т.у. 3440161663

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1303752

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	24,00	66,62	0,64	242,74	10,11	49,45	0,63	241,24	1,50	16,20	11,97	4,23
25.05.17	24,00	66,61	0,64	312,38	13,02	52,97	0,63	310,36	2,02	20,85	16,48	4,36
26.05.17	24,00	66,18	0,63	287,00	11,96	51,71	0,62	284,92	2,08	19,03	14,77	4,26
27.05.17	24,00	67,26	0,64	305,41	12,73	54,49	0,63	303,41	1,99	20,58	16,57	3,97
28.05.17	24,00	67,83	0,64	275,71	11,49	53,37	0,63	273,58	2,13	18,74	14,64	4,12
29.05.17	24,00	65,62	0,63	265,33	11,06	50,30	0,62	263,24	2,09	17,44	13,28	4,18
30.05.17	24,00	63,40	0,61	212,04	8,84	49,68	0,59	210,12	1,92	13,47	10,47	3,00
31.05.17	24,00	59,28	0,71	190,45	7,94	42,74	0,70	190,45	0,00	11,32	8,17	3,15
01.06.17	24,00	68,15	0,76	388,47	16,19	56,76	0,74	388,47	0,00	26,53	22,11	4,42
02.06.17	24,00	67,90	0,76	342,30	14,26	56,27	0,74	339,48	2,83	23,29	19,15	4,00
03.06.17	24,00	68,05	0,77	390,18	16,26	57,50	0,75	389,92	0,26	26,61	22,48	4,29
04.06.17	24,00	67,19	0,77	352,86	14,70	54,65	0,75	351,96	0,90	23,76	19,29	4,29
05.06.17	24,00	67,93	0,77	343,23	14,30	56,86	0,75	339,77	3,45	23,37	19,37	4,16
06.06.17	24,00	67,47	0,76	266,84	11,12	53,76	0,74	264,83	2,01	18,04	14,28	3,75
07.06.17	24,00	63,82	0,73	326,24	13,59	52,26	0,71	324,62	1,62	20,86	17,01	3,86
08.06.17	24,00	61,41	0,57	571,91	23,83	54,84	0,54	571,91	0,00	35,19	31,43	3,62
09.06.17	24,00	65,21	0,50	532,26	22,18	57,86	0,48	531,25	1,01	34,76	30,79	4,11
10.06.17	24,00	65,85	0,51	531,37	22,14	58,41	0,49	529,64	1,73	35,05	30,99	4,06
11.06.17	24,00	66,13	0,51	533,73	22,24	58,94	0,49	531,97	1,76	35,35	31,41	3,94
12.06.17	24,00	65,96	0,51	531,86	22,16	58,61	0,48	530,03	1,83	35,14	31,12	4,02
13.06.17	24,00	65,56	0,54	504,79	21,03	58,19	0,52	502,77	2,02	33,15	29,31	3,84
14.06.17	24,00	66,08	0,55	537,76	22,41	58,93	0,53	535,89	1,86	35,59	31,64	3,95
15.06.17	24,00	66,38	0,55	547,24	22,80	59,76	0,53	545,31	1,93	36,39	32,65	3,61
16.06.17	24,00	66,46	0,56	548,68	22,86	60,17	0,53	546,81	1,87	36,52	32,96	3,69
17.06.17	24,00	66,01	0,55	536,73	22,36	59,60	0,53	534,89	1,83	35,49	31,94	3,55
18.06.17	24,00	66,64	0,55	536,92	22,37	59,98	0,53	535,12	1,79	35,84	32,15	3,64
19.06.17	24,00	65,86	0,56	538,55	22,44	59,39	0,53	536,69	1,87	35,53	31,93	3,60
20.06.17	24,00	65,67	0,54	550,25	22,93	59,26	0,52	548,84	1,42	36,19	32,58	3,49
21.06.17	24,00	66,15	0,52	559,13	23,30	59,76	0,49	557,87	1,26	37,04	33,39	3,71
22.06.17	24,00	66,44	0,53	553,16	23,05	59,88	0,51	551,63	1,53	36,81	33,09	3,79
23.06.17	24,00	68,16	0,55	433,38	18,06	60,11	0,53	431,66	1,72	29,59	25,99	3,62
24.06.17	24,00	68,12	0,55	332,07	13,84	58,29	0,54	330,43	1,64	22,66	19,30	3,36
25.06.17	24,00	67,65	0,48	374,93	15,62	56,87	0,47	373,09	1,84	25,40	21,26	4,14
Итого	792,00	66,15	0,61	13 755,90	17,37	56,11	0,59	13 702,18	53,71	911,76	784,00	127,75

Всего к оплате Q, Гкал = **127,75**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЭЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Г. Щелканова

" " _____ 2017