


**АКТ**  
**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица № Малоговардейцев, дом № 585**

за апрель 2018 г.

«04» 04 2018 г.

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ                                                                        | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | Без нарушений                                                                    |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | Без нарушений                                                                    |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | Без нарушений                                                                    |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | В норме                                                                          |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | В норме                                                                          |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | В норме                                                                          |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения                                            | Без нарушений                                                                    |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | Без нарушений                                                                    |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров                                            | Без нарушений                                                                    |
| 10    | Проверка винтовых соединений                                                        | Без нарушений                                                                    |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | Без нарушений                                                                    |

Ответственный Исполнитель:   
 Подпись

Божков М.Ф.  
 ФИО

Представитель собственника:   
 Подпись

Суворова квартира № 18  
 ФИО