

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/11/23 по 23/12/23

Адрес: Проспект Победы, 317 1 ввод

Прибор ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1400376

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
24.11.23	24.00	71.97	5.68	159.95	6.66	68.92	6.37	107.55	4.48	46.05	4.93	274.21	-6.71	11.53	7.43	12.66	6.29
25.11.23	24.00	76.76	6.09	171.94	7.16	71.76	6.80	112.00	4.67	49.54	5.24	290.90	-6.96	13.22	8.05	14.45	6.82
26.11.23	24.00	74.27	6.13	170.92	7.12	69.72	6.81	110.28	4.60	48.59	5.27	288.04	-6.84	12.71	7.70	14.03	6.39
27.11.23	24.00	65.98	5.75	161.78	6.74	68.34	6.36	105.37	4.39	46.46	4.98	273.58	-6.43	10.69	7.21	12.74	5.16
28.11.23	24.00	56.73	5.54	153.92	6.41	66.79	6.17	103.78	4.32	42.98	4.83	264.00	-6.29	8.75	6.94	11.38	4.31
29.11.23	24.00	56.74	5.50	152.23	6.34	68.31	6.17	106.20	4.43	43.62	4.81	264.81	-6.37	8.65	7.27	11.58	4.34
30.11.23	24.00	56.36	5.61	152.27	6.34	68.18	6.23	105.74	4.41	42.84	4.93	264.43	-6.42	8.60	7.22	11.36	4.46
01.12.23	24.00	56.65	5.55	152.46	6.35	67.87	6.16	105.03	4.38	42.34	4.87	263.96	-6.47	8.65	7.14	11.21	4.59
02.12.23	24.00	60.28	5.81	153.65	6.40	70.66	6.44	106.31	4.43	44.47	5.12	266.48	-6.51	9.28	7.52	11.88	4.92
03.12.23	24.00	60.37	5.72	152.92	6.37	71.32	6.33	105.38	4.39	44.03	5.04	264.80	-6.49	9.25	7.53	11.69	5.09
04.12.23	24.00	62.99	5.73	148.35	6.18	70.74	6.36	104.73	4.36	44.30	5.08	259.47	-6.38	9.36	7.42	11.53	5.25
05.12.23	24.00	63.90	5.97	160.98	6.71	69.16	6.50	104.76	4.36	44.53	5.21	272.55	-6.82	10.31	7.26	12.17	5.39
06.12.23	24.00	75.42	5.99	185.98	7.75	73.52	6.28	103.69	4.32	48.66	5.02	297.05	-7.38	14.05	7.64	14.49	7.20
07.12.23	24.00	84.87	5.99	186.38	7.77	73.60	6.24	102.41	4.27	51.00	5.01	294.68	-5.89	15.84	7.55	15.06	8.33
08.12.23	24.00	82.46	5.85	185.46	7.73	67.95	6.08	100.73	4.20	47.64	4.88	291.07	-4.88	15.32	6.86	13.90	8.27
09.12.23	24.00	85.41	5.82	185.94	7.75	71.34	6.08	101.78	4.24	49.49	4.85	293.06	-5.34	15.91	7.27	14.54	8.64
10.12.23	24.00	85.43	5.83	187.53	7.81	71.77	6.08	101.77	4.24	49.67	4.85	294.77	-5.47	16.05	7.32	14.68	8.69
11.12.23	24.00	84.44	5.77	184.16	7.67	70.56	6.04	101.63	4.23	48.99	4.82	290.97	-5.18	15.57	7.18	14.29	8.47
12.12.23	24.00	88.63	5.96	183.89	7.66	70.58	6.20	100.39	4.18	48.75	5.01	289.65	-5.36	16.33	7.10	14.16	9.27
13.12.23	24.00	92.32	6.02	186.34	7.76	72.70	6.24	100.17	4.17	51.80	5.05	291.92	-5.41	17.23	7.29	15.16	9.37
14.12.23	24.00	92.25	6.10	187.99	7.83	72.93	6.30	100.20	4.17	52.43	5.12	293.68	-5.49	17.37	7.32	15.43	9.26
15.12.23	24.00	93.27	6.01	193.26	8.05	73.08	6.16	99.88	4.16	54.17	4.98	298.82	-5.68	18.06	7.31	16.22	9.15
16.12.23	24.00	92.78	6.09	193.75	8.07	70.21	6.23	99.88	4.16	53.38	5.06	299.37	-5.74	18.01	7.02	16.01	9.02
17.12.23	24.00	92.80	6.08	195.07	8.13	70.63	6.21	99.67	4.15	53.53	5.04	300.55	-5.81	18.14	7.05	16.12	9.07
18.12.23	24.00	82.29	5.89	192.65	8.03	67.76	6.05	100.11	4.17	51.20	4.87	298.61	-5.85	15.88	6.79	15.32	7.35
19.12.23	24.00	77.60	5.66	209.24	8.72	67.68	5.82	107.66	4.49	50.82	4.45	323.57	-6.67	16.26	7.30	16.48	7.08
20.12.23	24.00																
21.12.23	24.00																
22.12.23	24.00																
23.12.23	24.00																
Итого	720.00	75.88	5.85	4549.04	7.29	70.23	6.26	2697.12	4.32	48.13	4.97	7404.99	-158.83	351.03	189.71	358.55	182.19

Уведомляем Вас, что с 20.12.2023г. по 23.12.2023г. ОПУ тепла некорректно работал (нарушен контакт д.температуры), время нештатной работы составило-96 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 28,03 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 182,19 + 28,03 =210,22Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **210.22**