

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.03.18 по 25.03.18

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 2

№ т.у. 3440162265

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1319836

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.03.2018	24,00	68,52	4,53	192,42	8,02	37,52	3,71	215,78	-23,37	13,20	8,12	4,95
24.03.2018	24,00	68,93	5,05	402,83	16,78	38,39	4,44	450,35	-47,52	27,81	17,35	10,58
25.03.2018	24,00	68,41	5,06	401,96	16,75	38,50	4,45	449,22	-47,27	27,54	17,35	10,18
Итого	72,00	68,62	4,88	997,21	x	38,14	4,20	1115,35	-118,15	68,54	42,82	25,71

Всего к оплате Q, Гкал = **25,71**