

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Кирова, 6А

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1413205

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	81,26	6,34	171,89	7,16	54,65	5,96	172,53	-0,64	13,99	9,42	4,56
26.12.2017	24,00	81,69	6,30	174,50	7,27	55,34	5,89	175,18	-0,68	14,28	9,68	4,61
27.12.2017	24,00	81,64	6,33	171,84	7,16	54,49	5,94	172,50	-0,66	14,05	9,38	4,67
28.12.2017	24,00	76,70	6,34	171,19	7,13	52,59	5,96	171,96	-0,77	13,15	9,03	4,13
29.12.2017	24,00	72,14	6,35	172,91	7,20	50,70	5,96	173,80	-0,89	12,49	8,79	3,71
30.12.2017	24,00	72,18	6,36	172,22	7,18	50,44	5,97	173,07	-0,86	12,45	8,71	3,72
31.12.2017	24,00	75,99	6,34	171,16	7,13	50,88	5,96	171,90	-0,74	13,03	8,73	4,32
Итого	168,00	77,37	6,34	1205,71	x	52,73	5,95	1210,94	-5,23	93,45	63,74	29,71

Всего к оплате Q, Гкал = **29,71**