

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **13.11.2014** по **24.11.2014**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 3

№ т.у. 3440162266

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1311014

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
13.11.14	24,00	68,06	0,55	515,67	21,49	49,74	0,47	514,26	1,42	35,16	25,65	9,51
14.11.14	24,00	67,71	0,58	510,10	21,25	49,52	0,50	508,66	1,44	34,60	25,26	9,35
15.11.14	24,00	69,80	0,59	502,81	20,95	49,54	0,51	501,52	1,29	35,16	24,92	10,25
16.11.14	24,00	69,60	0,57	494,22	20,59	48,46	0,49	493,06	1,16	34,46	23,96	10,50
17.11.14	24,00	71,69	0,58	493,07	20,54	49,75	0,51	491,94	1,13	35,41	24,54	10,87
18.11.14	24,00	74,04	0,60	497,36	20,72	51,66	0,53	496,31	1,05	36,89	25,71	11,19
19.11.14	24,00	71,65	0,61	499,72	20,82	50,37	0,54	498,65	1,07	35,88	25,19	10,69
20.11.14	24,00	70,94	0,61	496,33	20,68	49,90	0,54	495,23	1,10	35,28	24,78	10,50
21.11.14	24,00	67,55	0,61	494,72	20,61	48,05	0,53	493,53	1,19	33,49	23,79	9,70
22.11.14	24,00	66,72	0,61	493,95	20,58	47,48	0,53	492,65	1,30	33,02	23,46	9,56
23.11.14	24,00	71,34	0,59	489,85	20,41	48,86	0,52	488,60	1,25	35,01	23,95	11,07
24.11.14	24,00	80,01	0,58	494,12	20,59	53,79	0,51	493,45	0,68	39,61	26,61	13,00
<b>Итого</b>	<b>288,00</b>	<b>70,76</b>	<b>0,59</b>	<b>5 981,92</b>	<b>20,77</b>	<b>49,76</b>	<b>0,51</b>	<b>5 967,85</b>	<b>14,07</b>	<b>423,98</b>	<b>297,81</b>	<b>126,174</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **126,174**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " \_\_\_\_\_ 2016