УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская энергосбытовая компания»

АКТ №:

30 08 . 2022 г. 08 ч. 40 м.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо:	**ФИО:**	Усов В.В.			
	Телефон:	+7 (351) 222-31-30			
Адрес объекта:	**Населенный пункт:**	г. Челябинск			
	Улица:	**250 лет Челябинску (1ввод)**	Дом/стр: **14**	Кв./пом.:	

Комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ).

Проверена документация: проект УУТЭ № 215-318-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 920 от «21» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «30» августа 2022г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1400062	Q= 1 823,52 Гкал H= 10 213,08 часов	Шкаф узла учета	084901	с 09.06.2022 до 08.06.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1427868	G= 67 437,41 т	Подающий трубопровод	084902	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1441953	G= 68 794,99 т	Подающий трубопровод ГВС	084903	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1450493	G= 138 879,13 т	Обратный трубопровод	159595	с 27.07.2021 до 26.07.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1441612	T= 34,0 °С	Подающий трубопровод	084904	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1382412	T= 66,9 °С	Подающий трубопровод ГВС	084906	с 31.05.2022 до 30.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1440170	T= 60,7 °С	Обратный трубопровод	084905	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	А656553	P= 0,12 МПа	Подающий трубопровод	01540028	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	А656559	P= 0,42 МПа	Подающий трубопровод ГВС	01540029	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	А656526	P= 0,40 МПа	Обратный трубопровод	01540030	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Расходомер		V = _____ $м^3$	Подпитка		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 14 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств изменения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 50мм. Gmin = 0,283 м3/ч, Gmax = 70,75 м3/ч.; Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.; Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м3/ч, Gmax = 283,0 м3/ч.

Подписи сторон:

Представители:	ФИО, должность	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представитель КИПиА:	Тренкле А.И.	
Представитель СТИ 5-го ЭР	Ишниязова Э.Р.	