

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **24.05.2017** по **07.06.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Молодогвардейцев, 64а

№ т.у. 3440162462

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310041

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	24,00	11,71	0,24	0,00	0,00	11,22	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.17	24,00	12,47	0,29	0,00	0,00	12,13	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.17	24,00	12,79	0,39	0,00	0,00	12,17	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.17	24,00	13,86	0,47	0,00	0,00	13,49	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.17	24,00	14,28	0,46	0,00	0,00	14,03	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.17	24,00	9,13	0,17	0,00	0,00	9,44	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.17	24,00	11,64	0,30	0,10	0,00	10,47	0,30	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.17	24,00	64,63	0,36	156,37	6,52	50,33	0,36	156,37	0,00	10,13	7,89	2,22
01.06.17	24,00	67,52	0,39	96,70	4,03	56,38	0,39	95,85	0,85	6,54	5,42	1,13
02.06.17	24,00	65,73	0,54	210,46	8,77	54,06	0,54	210,46	0,00	13,86	11,41	2,31
03.06.17	24,00	68,03	0,62	247,51	10,31	57,45	0,62	247,51	0,00	16,87	14,25	2,65
04.06.17	24,00	67,44	0,62	249,68	10,40	56,77	0,62	249,68	0,00	16,87	14,21	2,65
05.06.17	24,00	68,26	0,62	252,06	10,50	57,70	0,62	251,50	0,57	17,24	14,54	2,81
06.06.17	24,00	68,38	0,62	243,63	10,15	57,83	0,62	241,62	2,01	16,69	14,00	2,67
07.06.17	24,00	67,52	0,62	190,28	7,93	54,72	0,62	190,28	0,00	12,87	10,44	2,46
Итого	360,00	41,56	0,45	1 646,80	4,57	35,21	0,45	1 643,37	3,43	111,06	92,16	18,90

Всего к оплате Q, ГКал = **18,90**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2017