Утверждаю:
Зам. директора МУП « ЧКТС»
_____ Карпусенко Ю.И.
«_____»_____2014 г.

А К Т

Первичного допуска в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии абонента:

ООО «Дирекция Единого Заказчика 1»

по адресу: ул. Потемкина, 18.

и проверена комплектность необходимой документации: паспорта приборов.
В результате установлено: узел учета тепловой энергии соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии».
На основании изложенного, абонент сдает, а МУП «ЧКТС» разрешает эксплуатацию узла учета с «20» октября 2014 г. по «2» июля 2018 г.
в следующем составе оборудования и пломбирует

Тип прибора	Зав. номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки	Пломбы установлены
Тепловычислитель Взлет ТСРВ-026М	1314343	$W_{тс}$=21,123 Гкл $T_{пар}$=161,92 г		
Расходомер-счетчик Взлет ЭР, исп. ЭРСВ-440Л В Ду50	1407519	M_1= 1628,629 т	Подача	
Термопреобразователь ТПС	1224783	77 °С	Подача	
Преобразователь давления СДВ-И-1,6-4-20	85573	4,2 кг/см²	Подача	
Расходомер-счетчик Взлет ЭР, исп. ЭРСВ-440Л В Ду50	1418290	M_2= 1621,392 т	Обратка	
Термопреобразователь ТПС	1224779	54 °С	Обратка	
Преобразователь давления СДВ-И-1,6-4-20	85574	4,6 кг/см²	Обратка	

Опломбировано
Зарипова

Особые условия:

1. При установке приборов учета не на границе ответственности и балансовой принадлежности к количеству тепла по приборам учета добавляются потери через теплоизоляцию и утечки сетевой воды.
2. При постановке одного прибора учета расхода расчет тепла ведется приборно-расчетным методом: суммарный отпуск тепла равен количеству тепла по прибору учета с добавлением тепловых потерь через изоляцию и потерь с утечкой сетевой воды.
3. Для расходомера Ду50 G_{min}=0,283 м³/ч, G_{max}=70,75 м³/ч. При расходах меньше прибор не удовлетворяет требованиям коммерческого учета и расчет производиться расчетным методом по договорной нагрузке.

Подписи сторон:

Ответственный представитель энергоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:

Начальник абонентской службы; _____ В.П. Гурвич

М.П.

Ответственный представитель потребителя:

_____ С.Ю. Смирнов

М.П.

Ответственный представитель ООО «Сервис центр «УВП» _____ / Саутнер О.П. /

М.П.

СОГЛАСОВАНО
ООО "Сервис-центр "УВП"
Челябинск, Пограничная, 30-а
тел. (351) 729-99-01

Поверка вычислителя «Взлет ТСРВ» №1314343 действительна до «02» июля 2018 г.

Поверка расходомера «Взлет ЭР» №1418290 действительна до «28» августа 2018 г.

Поверка расходомера «Взлет ЭР» №1407519 действительна до «28» августа 2018 г.

Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления «ТПС» №1224783/1224779 действительна до «26» сентября 2018 г.

Поверка преобразователя давления СДВ-И-1,6-4-20 №85574 действительна до «30» сентября 2018 г.

Поверка преобразователя давления СДВ-И-1,6-4-20 № 85573 действительна до «30» сентября 2018 г.