

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **06.10.2016** по **25.10.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Набережная, 14

№ т.у.

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№: 228472

Дата	Теплоснабжение							Внутренняя ГВС			
	Тнар, ч	Подача отопления		Обратка отопления		ΔM, т	ΔQ, Гкал	Подача ГВС		ΔQ, Гкал	Тхи, °С
		T1, °С	M1, т	T2, °С	M2, т			Tгвс, °С	Mгвс, т		
06.10.16	24,00	68,71	406,13	56,88	401,63	4,50	4,82	21,40	0,00	0,00	21,11
07.10.16	24,00	69,44	403,78	57,52	399,60	4,18	4,82	23,30	0,00	0,00	22,93
08.10.16	24,00	69,21	411,41	57,77	407,42	3,99	4,72	24,39	0,00	0,00	24,05
09.10.16	24,00	69,18	410,11	57,68	406,07	4,04	4,72	23,70	0,00	0,00	23,92
10.10.16	24,00	69,64	411,30	58,10	406,96	4,34	4,76	24,45	0,00	0,00	24,40
11.10.16	24,00	69,27	404,49	57,73	399,49	5,00	4,68	23,91	0,00	0,00	24,17
12.10.16	24,00	69,56	376,23	57,36	372,07	4,16	4,60	23,39	0,00	0,00	23,69
13.10.16	24,00	69,24	347,92	56,20	344,16	3,76	4,55	23,87	0,00	0,00	23,79
14.10.16	24,00	68,97	357,29	56,19	352,89	4,40	4,57	23,82	0,00	0,00	23,84
15.10.16	24,00	69,28	366,73	56,49	362,78	3,95	4,70	23,99	0,00	0,00	23,97
16.10.16	24,00	68,38	364,90	55,77	360,81	4,09	4,61	23,97	0,00	0,00	23,96
17.10.16	24,00	70,01	363,95	56,87	357,07	6,88	4,79	23,77	0,00	0,00	23,72
18.10.16	24,00	69,92	363,12	56,77	353,62	9,50	4,78	23,57	0,00	0,00	23,62
19.10.16	24,00	69,34	377,48	56,65	371,26	6,22	4,80	22,73	0,00	0,00	23,14
20.10.16	24,00	69,81	395,69	57,32	389,63	6,06	4,95	22,41	0,00	0,00	22,74
21.10.16	24,00	71,07	409,62	58,64	400,23	9,39	5,10	22,66	0,00	0,00	22,83
22.10.16	24,00	71,04	410,45	58,67	400,85	9,60	5,09	22,77	0,00	0,00	22,87
23.10.16	24,00	70,59	406,06	58,14	396,64	9,42	5,07	22,79	0,00	0,00	22,84
24.10.16	24,00	70,96	409,45	58,45	399,75	9,70	5,13	22,60	0,00	0,00	22,78
25.10.16	24,00	70,76	404,44	58,22	395,44	9,00	5,08	21,90	0,00	0,00	22,38
Итого	480,00	69,72	7 800,55	57,37	7 678,37	122,18	96,32	23,27	0,00	0,00	23,34

Всего к оплате Q, ГКал = **96,32**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016