

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.08.2017** по **25.09.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Потёмкина, 18

№ т.у.

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№: 1314343

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.17	24,00	66,93	0,01	7,57	0,32	65,81	0,01	7,55	0,02	0,51	0,50	0,93
26.08.17	24,00	68,86	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
27.08.17	24,00	68,36	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
28.08.17	24,00	66,40	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
29.08.17	24,00	67,60	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
30.08.17	24,00	66,25	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
31.08.17	24,00	67,55	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
01.09.17	24,00	67,18	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
02.09.17	24,00	67,76	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
03.09.17	24,00	67,93	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
04.09.17	24,00	67,28	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
05.09.17	24,00	66,68	0,12	67,01	2,79	60,74	0,10	66,95	0,06	4,47	4,07	0,93
06.09.17	24,00	67,11	0,43	248,61	10,36	62,49	0,36	248,51	0,10	16,71	15,55	1,16
07.09.17	24,00	67,11	0,43	252,82	10,53	62,42	0,35	252,51	0,32	16,99	15,78	1,21
08.09.17	24,00	67,44	0,42	252,80	10,53	63,05	0,34	252,44	0,36	17,07	15,93	1,11
09.09.17	24,00	66,55	0,42	251,06	10,46	62,00	0,35	250,88	0,17	16,73	15,57	1,19
10.09.17	24,00	67,15	0,42	251,28	10,47	62,34	0,35	250,96	0,31	16,89	15,66	1,12
11.09.17	24,00	66,83	0,42	250,85	10,45	61,92	0,35	250,53	0,32	16,79	15,53	1,37
12.09.17	24,00	67,05	0,44	251,99	10,50	62,29	0,36	251,79	0,20	16,92	15,70	1,13
13.09.17	24,00	67,30	0,44	252,50	10,52	62,66	0,37	252,16	0,34	17,01	15,82	1,27
14.09.17	24,00	67,48	0,44	273,65	11,40	62,91	0,36	273,27	0,38	18,49	17,21	1,26
15.09.17	24,00	67,70	0,44	282,50	11,77	63,25	0,35	282,10	0,40	19,15	17,86	1,29
16.09.17	24,00	66,75	0,44	266,51	11,10	62,38	0,35	266,10	0,41	17,81	16,62	1,17
17.09.17	24,00	67,02	0,43	251,07	10,46	62,08	0,36	250,73	0,35	16,85	15,58	1,27
18.09.17	24,00	67,18	0,44	246,59	10,27	62,04	0,36	246,24	0,35	16,59	15,30	1,34
19.09.17	24,00	67,72	0,43	242,88	10,12	62,79	0,35	242,55	0,33	16,47	15,25	1,22
20.09.17	24,00	67,36	0,44	246,84	10,29	62,43	0,37	246,55	0,29	16,65	15,41	1,24
21.09.17	24,00	67,34	0,44	243,04	10,13	62,07	0,37	242,87	0,17	16,39	15,09	1,30
22.09.17	24,00	67,83	0,45	241,31	10,05	62,60	0,38	240,98	0,32	16,39	15,10	1,28
23.09.17	24,00	67,67	0,46	229,50	9,56	62,26	0,40	229,40	0,10	15,55	14,30	1,26
24.09.17	24,00	66,73	0,46	232,67	9,69	61,32	0,40	232,41	0,26	15,55	14,27	1,27
25.09.17	24,00	66,81	0,46	228,31	9,51	61,33	0,40	228,04	0,27	15,27	14,00	1,27
Итого	768,00	67,28	0,28	5 071,37	6,60	62,67	0,23	5 065,52	5,86	341,24	316,11	35,84

22.08.17	0,95	Гкал
23.08.17	1,02	Гкал
24.08.17	0,81	Гкал

среднесуточное количество тепловой энергии = 0,93 Гкал

Показания счетчиков за период с 25.08.2017 по 06.09.2017г. С учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **35,84**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО Миронова О. И.

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2017