

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **13.11.2014** по **24.11.2014**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 1

№ т.у. 3440162264

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1400253

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
13.11.14	24,00	68,01	0,51	614,02	25,58	47,15	0,45	614,02	0,00	41,83	29,02	12,81
14.11.14	24,00	67,59	0,54	606,26	25,26	46,79	0,48	606,26	0,00	41,05	28,44	12,61
15.11.14	24,00	69,92	0,55	598,55	24,94	47,09	0,49	598,55	0,00	41,93	28,26	13,67
16.11.14	24,00	69,64	0,52	587,71	24,49	45,68	0,47	587,71	0,00	41,00	26,92	14,08
17.11.14	24,00	71,79	0,54	587,81	24,49	47,00	0,49	587,81	0,00	42,27	27,70	14,57
18.11.14	24,00	73,76	0,56	592,87	24,70	48,74	0,51	592,87	0,00	43,81	28,97	14,84
19.11.14	24,00	71,59	0,57	595,22	24,80	47,64	0,52	595,22	0,00	42,69	28,43	14,26
20.11.14	24,00	70,82	0,57	591,19	24,63	47,07	0,51	591,19	0,00	41,95	27,90	14,05
21.11.14	24,00	67,36	0,57	588,81	24,53	45,39	0,51	588,81	0,00	39,74	26,80	12,94
22.11.14	24,00	66,75	0,57	587,77	24,49	44,96	0,51	587,77	0,00	39,31	26,50	12,81
23.11.14	24,00	71,57	0,55	582,88	24,29	46,26	0,49	582,88	0,00	41,79	27,04	14,76
24.11.14	24,00	80,06	0,55	591,08	24,63	50,96	0,49	591,08	0,00	47,40	30,19	17,21
Итого	288,00	70,74	0,55	7 124,17	24,74	47,06	0,49	7 124,17	0,00	504,78	336,17	168,602

Всего к оплате Q, ГКал = **168,602**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2016