

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Молодогвардейцев, 66Б, ввод 1

№ т.у. 3440162501

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1318571

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления				ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т					
25.10.2017	24,00	70,11	5,68	439,21	18,30	46,05	5,12	439,21	0,00	30,84	20,28	10,56	
26.10.2017	24,00	70,74	5,67	442,65	18,44	46,32	5,11	442,57	0,08	31,36	20,55	10,80	
27.10.2017	24,00	72,00	5,67	437,56	18,23	46,88	5,13	437,56	0,00	31,55	20,57	10,88	
28.10.2017	24,00	73,45	5,68	425,06	17,71	47,09	5,18	425,06	0,00	31,27	20,07	11,30	
29.10.2017	24,00	73,71	5,85	437,62	18,23	47,28	5,32	437,62	0,00	32,31	20,75	11,53	
30.10.2017	24,00	69,29	5,83	448,76	18,70	45,87	5,25	448,76	0,00	31,15	20,64	10,54	
31.10.2017	24,00	69,29	5,84	479,49	19,98	46,75	5,25	479,49	0,00	33,28	22,48	10,80	
Итого	168,00	71,23	5,75	3110,34	18,51	46,61	5,19	3110,26	0,08	221,76	145,34	76,41	

Всего к оплате Q, Гкал = **76,41**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС" Томилова Д.Э.

" ____ " _____ 20 ____ г.