

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **07.11.2014** по **24.11.2014**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Братьев Кашириных, 110, ввод 1

№ т.у. 3440162224

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310487

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
07.11.14	24,00	68,12	0,61	474,40	19,77	40,74	0,55	469,70	4,71	32,38	19,21	13,17
08.11.14	24,00	71,81	0,60	441,84	18,41	39,22	0,54	437,23	4,61	31,79	17,22	14,57
09.11.14	24,00	72,37	0,61	446,30	18,60	39,14	0,55	441,50	4,80	32,36	17,36	15,00
10.11.14	24,00	69,72	0,60	447,39	18,64	39,14	0,55	442,75	4,64	31,25	17,41	13,85
11.11.14	24,00	67,96	0,60	447,45	18,64	38,73	0,54	442,81	4,63	30,47	17,23	13,24
12.11.14	24,00	67,50	0,60	445,95	18,58	38,69	0,55	441,30	4,64	30,16	17,15	13,01
13.11.14	24,00	67,40	0,60	447,59	18,65	38,71	0,55	442,97	4,62	30,23	17,23	13,00
14.11.14	24,00	67,04	0,63	442,86	18,45	38,88	0,58	438,19	4,67	29,75	17,12	12,64
15.11.14	24,00	69,10	0,64	436,32	18,18	37,97	0,59	431,60	4,73	30,21	16,47	13,74
16.11.14	24,00	68,89	0,62	428,33	17,85	37,04	0,57	423,46	4,87	29,57	15,76	13,80
17.11.14	24,00	70,96	0,64	428,44	17,85	37,45	0,59	423,59	4,85	30,47	15,94	14,53
18.11.14	24,00	73,27	0,66	433,69	18,07	38,99	0,61	428,74	4,95	31,84	16,80	15,04
19.11.14	24,00	70,93	0,67	435,13	18,13	37,88	0,62	430,07	5,07	30,93	16,37	14,56
20.11.14	24,00	70,22	0,67	433,22	18,05	38,21	0,61	428,37	4,84	30,48	16,45	14,03
21.11.14	24,00	66,87	0,66	433,39	18,06	36,79	0,61	428,50	4,89	29,04	15,85	13,19
22.11.14	24,00	66,04	0,66	432,67	18,03	36,60	0,61	427,77	4,91	28,64	15,74	12,90
23.11.14	24,00	70,61	0,64	429,08	17,88	36,85	0,59	424,07	5,01	30,36	15,70	14,66
24.11.14	24,00	79,14	0,64	436,06	18,17	39,96	0,59	431,18	4,88	34,58	17,31	17,27
Итого	432,00	69,89	0,63	7 920,11	18,33	38,39	0,58	7 833,81	86,30	554,52	302,30	252,21

Всего к оплате Q, ГКал = **252,21**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2016