

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: Северная, 1

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 206461

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017												4,16
26.12.2017												4,16
27.12.2017	13,00	90,66	4,10	64,60	2,69	51,90	3,80	64,51	0,09	5,86	3,35	4,16
28.12.2017	24,00	87,18	4,10	122,87	5,12	52,30	3,80	122,74	0,13	10,71	6,42	4,29
29.12.2017	24,00	82,28	4,10	122,84	5,12	50,24	3,80	122,84	0,00	10,11	6,17	3,94
30.12.2017	24,00	82,92	4,10	123,56	5,15	49,58	3,80	123,45	0,11	10,25	6,13	4,12
31.12.2017	24,00	85,84	4,10	123,09	5,13	48,74	3,80	122,97	0,12	10,57	6,00	4,57
Итого	109,00	85,78	4,10	556,96	5,11	50,55	3,80	556,51	0,45	47,49	28,07	29,4

Показания счетчиков за период с 25.12.2017г. по 27.12.2017г. с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **29,4**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор АО "УТСК" Калинина Н.Н.

"__" _____ 20__ г.