

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24.05.2017** по **01.06.2017**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Ворошилова, 53**

№ т.у. **3440162591**

Прибор учета: **ТЭКОН-19 Зав.№: 2641**

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	24,00	12,48	0,90	0,00	0,00	12,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.17	24,00	13,20	0,90	0,00	0,00	13,17	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.17	24,00	13,61	0,90	0,00	0,00	13,59	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.17	23,33	14,16	0,90	2,11	0,09	14,18	0,50	2,13	-0,02	0,02	0,02	0,00
28.05.17	24,00	14,55	0,90	0,00	0,00	14,54	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.17	24,00	12,86	0,90	0,00	0,00	12,51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.17	24,00	14,96	0,90	48,98	2,04	13,99	0,50	49,03	-0,05	1,10	0,97	0,14
31.05.17	24,00	58,82	0,90	293,21	12,22	52,88	0,50	293,77	-0,57	15,53	14,31	1,22
01.06.17	24,00	51,68	0,90	120,80	5,03	43,58	0,50	121,36	-0,56	6,75	5,80	0,95
Итого	215,32	22,92	0,90	465,09	2,15	21,19	0,50	466,29	-1,20	23,40	21,10	2,30

Всего к оплате Q, Гкал = **2,30**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2017