

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **28.04.2014** по **13.05.2014**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Ворошилова, 53

№ т.у. 3440162591

Прибор учета: ТЭКОН-19 Зав.№: 2641

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал	
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т					
28.04.14	1 089,71	69,58	0,41	72 672,88	66,69	58,98	0,38	72 923,40	-250,52	52,33	44,26	8,07	418,86
29.04.14	1 113,71	69,37	0,41	73 509,91	66,00	59,54	0,38	73 768,54	-258,63	53,85	46,12	7,73	426,59
30.04.14	1 137,71	69,41	0,41	74 316,99	65,32	59,42	0,38	74 583,48	-266,48	51,96	44,42	7,54	434,13
01.05.14	1 161,71	69,56	0,41	75 157,52	64,70	60,15	0,38	75 431,26	-273,73	54,24	46,79	7,45	441,58
02.05.14	1 185,71	69,56	0,41	76 012,98	64,11	60,47	0,38	76 293,57	-280,59	55,21	47,88	7,33	448,91
03.05.14	1 209,71	69,61	0,41	76 830,02	63,51	60,09	0,38	77 117,45	-287,43	52,77	45,45	7,32	456,22
04.05.14	1 233,71	69,58	0,41	77 643,70	62,94	59,91	0,38	77 937,82	-294,13	52,52	45,07	7,45	463,67
05.05.14	1 257,70	69,56	0,40	78 368,41	62,31	61,12	0,37	78 669,32	-300,91	46,78	41,00	5,78	469,45
06.05.14	1 281,70	68,17	0,39	78 995,65	61,63	63,07	0,38	79 302,52	-306,87	39,52	36,81	2,71	472,15
07.05.14	1 305,70	69,49	0,40	79 494,27	60,88	63,05	0,39	79 806,25	-311,98	32,14	29,27	2,87	475,02
08.05.14	1 329,70	69,04	0,45	79 948,04	60,12	61,92	0,44	80 264,70	-316,66	29,05	26,20	2,85	477,87
09.05.14	1 353,70	69,14	0,50	80 370,00	59,37	61,65	0,49	80 691,05	-321,05	27,06	24,19	2,87	480,74
10.05.14	1 377,70	69,40	0,50	80 781,92	58,64	62,17	0,49	81 107,13	-325,21	26,53	23,86	2,67	483,41
11.05.14	1 401,70	68,97	0,50	81 155,68	57,90	60,05	0,49	81 484,54	-328,86	23,91	20,83	3,08	486,48
12.05.14	1 425,70	63,49	0,48	81 603,38	57,24	58,73	0,46	81 936,08	-332,70	26,70	24,24	2,46	488,94
13.05.14	1 437,21	47,90	0,57	82 080,63	57,11	45,96	0,48	82 434,63	-354,01	18,68	18,34	0,34	488,72
Итого										645,16	567,21	78,50	

Всего к оплате Q, Гкал = **78,50**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2016