

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.08.2016** по **26.09.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Салавата Юлаева, 15а, ввод 2

№ т.у. 3440160795

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1319333

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.08.16	24,00	66,32	0,70	86,81	3,62	47,98	0,68	84,71	2,10	5,77	4,08	1,69
26.08.16	24,00	62,89	0,39	49,97	2,08	44,13	0,40	48,95	1,02	3,15	2,17	0,98
27.08.16	24,00	42,65	0,40	17,50	0,73	26,72	0,30	17,50	0,00	0,75	0,47	0,28
28.08.16	24,00	32,50	0,40	0,08	0,00	25,75	0,30	0,14	-0,05	0,00	0,00	0,00
29.08.16	24,00	24,21	0,39	0,04	0,00	26,41	0,33	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.16	24,00	64,79	0,71	74,56	3,11	39,66	0,69	73,23	1,32	4,84	2,92	1,92
31.08.16	24,00	65,81	0,72	79,95	3,33	41,70	0,69	78,30	1,65	5,27	3,28	1,96
01.09.16	24,00	65,83	0,70	75,18	3,13	41,37	0,68	73,59	1,59	4,96	3,06	1,93
02.09.16	24,00	66,75	0,60	95,63	3,98	46,07	0,58	94,28	1,34	6,39	4,36	2,05
03.09.16	24,00	67,96	0,43	118,52	4,94	49,60	0,41	117,59	0,94	8,06	5,84	2,22
04.09.16	24,00	66,40	0,42	120,84	5,03	47,42	0,40	120,01	0,83	8,03	5,70	2,32
05.09.16	24,00	66,35	0,37	112,28	4,68	47,29	0,35	111,11	1,17	7,46	5,27	2,21
06.09.16	24,00	66,96	0,33	101,25	4,22	45,92	0,31	99,52	1,73	6,79	4,58	2,15
07.09.16	24,00	67,09	0,34	121,86	5,08	48,41	0,31	120,04	1,82	8,18	5,82	2,42
08.09.16	24,00	66,88	0,34	110,38	4,60	46,03	0,32	108,61	1,77	7,39	5,01	2,34
09.09.16	24,00	62,50	0,46	118,42	4,93	47,10	0,44	116,07	2,35	7,41	5,48	1,96
10.09.16	24,00	54,89	0,65	133,26	5,55	40,48	0,62	131,36	1,90	7,33	5,34	2,01
11.09.16	24,00	58,82	0,69	139,98	5,83	42,40	0,66	136,75	3,23	8,25	5,82	2,43
12.09.16	24,00	60,02	0,65	135,62	5,65	43,43	0,63	132,05	3,57	8,16	5,76	2,38
13.09.16	24,00	64,93	0,54	129,75	5,41	45,11	0,52	126,74	3,01	8,44	5,73	2,73
14.09.16	24,00	66,54	0,51	130,16	5,42	47,33	0,49	127,96	2,20	8,67	6,07	2,59
15.09.16	24,00	66,45	0,51	129,55	5,40	46,94	0,48	127,46	2,09	8,62	6,00	2,64
16.09.16	24,00	66,98	0,52	129,13	5,38	48,44	0,49	126,95	2,18	8,66	6,16	2,50
17.09.16	24,00	66,54	0,51	128,71	5,36	46,81	0,48	126,30	2,41	8,58	5,93	2,65
18.09.16	24,00	67,06	0,51	128,57	5,36	45,66	0,49	126,00	2,57	8,63	5,77	2,83
19.09.16	24,00	66,52	0,53	128,05	5,34	46,90	0,50	125,53	2,52	8,53	5,90	2,60
20.09.16	24,00	65,95	0,52	125,87	5,24	46,61	0,50	123,57	2,30	8,31	5,77	2,59
21.09.16	24,00	66,74	0,53	126,48	5,27	46,66	0,50	124,22	2,26	8,45	5,81	2,57
22.09.16	24,00	66,48	0,52	127,54	5,31	46,87	0,50	125,33	2,22	8,49	5,89	2,61
23.09.16	24,00	67,31	0,52	126,31	5,26	47,53	0,49	123,31	3,00	8,51	5,88	2,69
24.09.16	24,00	67,05	0,53	120,48	5,02	46,57	0,51	117,78	2,69	8,09	5,50	2,61
25.09.16	24,00	66,35	0,53	120,85	5,04	44,71	0,50	117,86	2,98	8,03	5,29	2,74
26.09.16	24,00	62,64	0,42	118,45	4,94	41,61	0,40	117,29	1,16	7,43	4,89	2,53
<b>Итого</b>	<b>792,00</b>	<b>62,34</b>	<b>0,51</b>	<b>3 462,02</b>	<b>4,37</b>	<b>43,81</b>	<b>0,48</b>	<b>3 400,16</b>	<b>61,86</b>	<b>225,67</b>	<b>155,55</b>	<b>70,12</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **70,12**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС А.Г. Щелканова

" " \_\_\_\_\_ 2016