

## А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«21» февраля 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО ДЕЗ 1 (г. Челябинск, проспект Победы, д. 315).

Проверена документация: проект УУТЭ № 142-626-14 ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в коммерческую эксплуатацию с «21» февраля 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип прибора	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1314510	Q= <u>8451,22</u> Гкал H= <u>30165</u> часов	Шкаф узла учета	01558316	с 08.02.2018 до 08.02.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1330400	G= <u>290559</u> т	Подающий трубопровод	01558317	с 09.02.2018 до 09.02.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1408878	G= <u>549947</u> т	Обратный трубопровод	01558318	с 16.01.2018 до 16.01.2022
Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-65	1344806	G= <u>273259</u> т	Подающий трубопровод	01558319	с 14.02.2018 до 14.02.2022
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1399290	T= <u>71</u> °C	Подающий трубопровод	01558320	с 28.12.2017 до 28.12.2021
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1399322	T= <u>48</u> °C	Обратный трубопровод	01558322	с 28.12.2017 до 28.12.2021
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1222586	T= <u>70</u> °C	Подающий трубопровод	01558323	с 28.12.2017 до 28.12.2021

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: \_\_\_\_\_

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_

*В.И. Куржанов*

*Катальнин отдела ОПУ ООО "ДЕЗ 1" Лев В.В.*

*Генеральный директор ООО "ДЕЗ 1" В.В. Давыдов*