

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23/12/22 по 23/01/23

Адрес: Проспект Победы, 293 2 ввод

№ т.у. 3440160884

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№

1313863

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.12.2022	24.00	73.79	4.16	990.55	41.27	60.49	3.25	990.54	0.00	73.15	59.96	13.19
24.12.2022	24.00	70.09	4.15	960.34	40.01	57.23	3.27	960.34	0.00	67.36	55.01	12.36
25.12.2022	24.00	71.51	4.18	932.07	38.84	57.60	3.34	932.07	0.00	66.71	53.73	12.97
26.12.2022	24.00	73.70	4.15	964.77	40.20	59.97	3.27	964.77	0.00	71.16	57.90	13.26
27.12.2022	24.00	73.21	4.15	962.83	40.12	59.45	3.27	962.83	0.00	70.55	57.28	13.27
28.12.2022	24.00	79.75	4.24	839.92	35.00	62.35	3.42	839.91	0.01	67.04	52.41	14.63
29.12.2022	24.00	79.42	4.28	779.90	32.50	61.04	3.49	779.90	0.00	62.00	47.64	14.35
30.12.2022	24.00	80.01	4.29	781.15	32.55	60.94	3.49	781.15	0.00	62.55	47.65	14.91
31.12.2022	24.00	85.42	4.30	777.90	32.41	63.50	3.50	777.90	0.00	66.51	49.44	17.08
01.01.2023	24.00	88.29	4.29	780.51	32.52	66.59	3.49	780.51	0.00	68.99	52.01	16.98
02.01.2023	24.00	79.64	4.26	783.78	32.66	61.40	3.46	783.78	0.00	62.47	48.16	14.31
03.01.2023	24.00	74.06	4.25	779.43	32.48	57.41	3.46	779.43	0.00	57.77	44.79	12.98
04.01.2023	24.00	74.90	4.26	780.71	32.53	57.96	3.46	780.71	0.00	58.53	45.29	13.23
05.01.2023	24.00	79.81	4.31	744.46	31.02	60.33	3.56	744.46	0.00	59.47	44.95	14.52
06.01.2023	24.00	78.50	4.29	759.87	31.66	59.85	3.52	759.87	0.00	59.70	45.52	14.18
07.01.2023	24.00	83.02	4.30	764.23	31.84	62.33	3.52	764.23	0.00	63.51	47.67	15.84
08.01.2023	24.00	93.34	4.30	770.70	32.11	63.02	3.51	770.70	0.00	72.02	48.61	23.42
09.01.2023	24.00	92.99	4.30	785.42	32.73	59.86	3.49	785.42	0.00	73.13	47.05	26.08
10.01.2023	24.00	90.70	4.30	791.87	32.99	60.00	3.49	791.87	0.00	71.91	47.56	24.35
11.01.2023	24.00	84.45	4.28	785.30	32.72	63.20	3.48	785.30	0.00	66.39	49.67	16.72
12.01.2023	24.00	79.21	4.21	869.41	36.23	61.16	3.42	869.23	0.18	68.93	53.20	15.73
13.01.2023	24.00	76.94	4.13	1027.78	42.82	60.95	3.32	1027.78	0.00	79.15	62.69	16.46
14.01.2023	24.00	75.21	4.13	1030.42	42.93	51.44	3.32	1030.42	0.00	77.56	53.08	24.48
15.01.2023	24.00	75.76	4.13	1031.68	42.99	58.28	3.32	1031.68	0.00	78.22	60.18	18.04
16.01.2023	24.00	76.41	4.15	1030.35	42.93	60.99	3.31	1030.35	0.00	78.80	62.89	15.91
17.01.2023												
18.01.2023												
19.01.2023												
20.01.2023												
21.01.2023												
22.01.2023												
23.01.2023												
Итого	600.00	79.61	4.23	21505.34	35.84	60.29	3.42	21505.15	0.19	1703.59	1294.35	409.24

Уведомляем Вас, что с 17.01.2023г. по 23.01.2023г. ОПУ тепла выведен из эксплуатации в связи с очередной поверкой д.юдавления, время нештатной работы составило-168 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 114,59 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 409,240 +114,59 =523.83 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **523.83**