

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя
у Потребителя

« 06 » 02 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО ДЕЗ 1 (г. Челябинск, ул. Свердловский проспект 41).

Проверена необходимая документация: проект УУТЭ № СТЭН 91-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в коммерческую эксплуатацию с « 06 » 02 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВКТ-7	226127	$Q = 134,445$ Гкал $h = 355$ часов	Шкаф узла учета	01574826	28.12.2017- 27.12.2021
Преобразователь расхода ПРЭМ -65	595032	$G_1 = 4556$ т	Подающий трубопровод	01574827	21.12.2017- 20.12.2021
Преобразователь расхода ПРЭМ -65	581944	$G_2 = 4536,56$ т	Обратный трубопровод	01574828	21.12.2017- 20.12.2021
Комплект термопреобразователей КТСП-Н	8092	$T_1 = 84,34$ °C $T_2 = 58,38$ °C	Подающий/ Обратный трубопровод	01574829 01574830	28.12.2017- 27.12.2021

Особые условия:

1. Проверяемый УУТЭ установлен не на границе балансовой принадлежности, поэтому в каждый отчетный период к количеству тепловой энергии, определенному УУТЭ, добавляются потери тепловой энергии через изоляцию и с утечкой теплоносителя на трубопроводе потребителя от границы балансовой принадлежности до места установки УУТЭ.

2. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Смирнов И.В. Смирнова

представитель потребителя: Смирнов И.В. Смирнова

представитель КИПиА ЧТС: Смирнов И.В. Смирнова