

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.22 по 30.06.22

Адрес: Свердловский проспект, 39

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227600

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2022	0,00	20,77	5,40			20,68	3,60					
25.06.2022	0,00	20,68	5,40			20,57	3,60					
26.06.2022	0,00	20,12	5,40			20,14	3,60					
27.06.2022	0,00	19,47	5,40			19,51	3,60					
28.06.2022	0,00	19,22	5,40			19,26	3,60					
29.06.2022	12,00	67,42	5,40	24,48	1,02	44,78	3,60	25,08	-0,60	1,65	1,10	0,56
30.06.2022	24,00	67,96	5,40	61,47	2,56	52,56	3,60	61,84	-0,37	4,18	3,23	0,95
Итого	36,00	33,66	5,40	85,95	x	28,21	3,60	86,92	-0,97	5,83	4,33	1,50

Всего к оплате Q, Гкал = **1,50**