

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/04/22 по 23/05/22

Адрес: Каслинская, 48

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228596

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.04.2022	24.00	68.99	4.40	83.31	3.47	60.35	3.90	81.61	1.70	5.75	5.03	0.72
25.04.2022	24.00	68.45	4.40	81.23	3.38	60.24	3.90	79.57	1.66	5.56	4.89	0.67
26.04.2022	23.00	68.86	4.40	77.11	3.21	60.31	3.90	75.59	1.52	5.31	4.65	0.66
27.04.2022	24.00	68.74	4.40	84.89	3.54	60.64	3.90	83.29	1.60	5.84	5.14	0.69
28.04.2022	24.00	68.93	4.40	87.07	3.63	61.56	3.90	85.39	1.68	6.00	5.36	0.64
29.04.2022	24.00	69.04	4.40	88.58	3.69	62.08	3.90	86.70	1.88	6.12	5.50	0.62
30.04.2022	24.00	69.07	4.40	89.34	3.72	61.56	3.90	87.35	1.99	6.17	5.50	0.67
01.05.2022	24.00	68.84	4.40	89.28	3.72	62.48	3.90	87.34	1.94	6.15	5.58	0.57
02.05.2022	24.00	68.31	4.40	89.06	3.71	61.26	3.90	87.16	1.90	6.08	5.46	0.63
03.05.2022	24.00	69.08	4.40	89.53	3.73	61.47	3.90	87.57	1.96	6.18	5.50	0.68
04.05.2022	24.00	68.89	4.40	89.27	3.72	61.72	3.90	87.35	1.92	6.15	5.51	0.64
05.05.2022	23.00	69.26	4.40	82.71	3.45	62.03	3.90	81.00	1.71	5.73	5.13	0.60
06.05.2022	24.00	67.75	4.40	82.94	3.46	60.35	3.90	81.42	1.52	5.62	5.00	0.62
07.05.2022	24.00	67.83	4.40	76.17	3.17	59.58	3.90	75.35	0.82	5.17	4.54	0.63
08.05.2022	24.00	68.52	4.40	77.37	3.22	60.35	3.90	76.51	0.86	5.30	4.67	0.64
09.05.2022	24.00	68.44	4.40	79.32	3.30	59.93	3.90	78.19	1.13	5.43	4.75	0.68
10.05.2022	24.00	68.35	4.40	78.96	3.29	60.54	3.90	77.87	1.09	5.40	4.78	0.62
11.05.2022	24.00	68.62	4.40	79.20	3.30	59.53	3.90	78.01	1.19	5.43	4.71	0.72
12.05.2022	24.00	68.76	4.40	79.67	3.32	59.70	3.90	78.34	1.33	5.48	4.75	0.72
13.05.2022	24.00	68.59	4.40	79.67	3.32	61.13	3.90	78.26	1.41	5.46	4.87	0.59
14.05.2022	24.00	68.46	4.40	79.70	3.32	60.64	3.90	78.15	1.55	5.46	4.83	0.63
15.05.2022	24.00	68.91	4.40	79.76	3.32	60.32	3.90	78.10	1.66	5.50	4.81	0.69
16.05.2022	24.00	68.83	4.40	79.70	3.32	60.90	3.90	78.08	1.62	5.49	4.85	0.63
17.05.2022	24.00	68.83	4.40	79.58	3.32	61.31	3.90	77.98	1.60	5.48	4.88	0.60
18.05.2022	24.00	68.47	4.40	71.99	3.00	59.89	3.90	70.57	1.42	4.93	4.31	0.62
19.05.2022	24.00	68.06	4.40	65.16	2.72	58.37	3.90	63.86	1.30	4.43	3.80	0.63
20.05.2022	24.00	68.21	4.40	65.12	2.71	58.75	3.90	63.82	1.30	4.44	3.83	0.61
21.05.2022	24.00	66.98	4.40	64.16	2.67	58.47	3.90	62.85	1.31	4.30	3.75	0.55
22.05.2022	24.00	67.60	4.40	64.09	2.67	56.77	3.90	62.81	1.28	4.33	3.64	0.70
23.05.2022	24.00	68.00	4.40	66.96	2.79	58.54	3.90	65.66	1.30	4.55	3.92	0.64
Итого	718.00	68.52	4.40	2380.90	3.31	60.36	3.90	2335.75	45.15	163.23	143.93	19.30

Уведомляем Вас, что 26.04.2022г. и 05.05.2022г. ОПУ тепла работал не корректно, время нештатной работы составило-2 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 0,054 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 19,3 + 0,054 = 19,354 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 19.354