

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/18 по 31/12/18

Адрес: Шенкурская, 7а

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Зав.№ 103887

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2018	24.00	88.30	10.20	699.44	29.14	67.26	10.20	699.44	0.00	61.92	47.18	14.73
25.12.2018	24.00	88.54	10.20	699.27	29.14	67.11	10.20	699.27	0.00	62.08	47.07	15.01
26.12.2018	24.00	88.56	10.20	697.55	29.06	66.71	10.20	697.55	0.00	61.93	46.67	15.26
27.12.2018	24.00	87.08	10.20	695.13	28.96	65.68	10.20	695.13	0.00	60.69	45.80	14.89
28.12.2018	24.00	78.89	10.20	694.63	28.94	60.65	10.20	694.63	0.00	54.94	42.27	12.67
29.12.2018	24.00	77.68	10.20	694.86	28.95	59.92	10.20	694.86	0.00	54.12	41.78	12.34
30.12.2018	24.00	79.60	10.20	692.18	28.84	61.21	10.20	692.18	0.00	55.24	42.51	12.74
31.12.2018	24.00	82.23	10.20	692.48	28.85	62.16	10.20	692.48	0.00	57.09	43.18	13.90
Итого	192.00	83.86	10.20	5565.55	x	63.84	10.20	5565.55	0.00	468.01	356.47	111.53

Всего к оплате Q, Гкал = **111.53**