

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.06.19 по 30.06.19

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
21.06.2019	24,00	66,92	4,49	146,57	6,11	55,82	4,33	146,06	0,51	9,82	8,19	1,63
22.06.2019	24,00	70,15	6,91	127,47	5,31	57,28	6,80	127,04	0,44	8,96	7,32	1,64
23.06.2019	24,00	72,19	8,45	103,80	4,33	56,02	8,37	103,46	0,35	7,51	5,83	1,67
24.06.2019	24,00	72,43	8,47	110,82	4,62	57,40	8,38	110,55	0,27	8,05	6,38	1,66
25.06.2019	24,00	72,71	8,48	116,92	4,87	58,77	8,39	116,70	0,21	8,52	6,89	1,63
26.06.2019	24,00	72,91	8,38	119,73	4,99	58,98	8,28	119,57	0,17	8,75	7,08	1,67
27.06.2019	24,00	72,15	8,44	143,48	5,98	60,08	8,32	143,38	0,10	10,38	8,64	1,66
28.06.2019	20,18	72,33	7,98	142,80	5,95	61,15	7,85	142,65	0,14	10,35	8,76	1,67
29.06.2019	24,00	72,32	8,49	155,37	6,47	61,54	8,36	155,24	0,13	11,26	9,59	1,68
30.06.2019	24,00	72,81	8,45	141,04	5,88	60,21	8,34	140,89	0,16	10,29	8,52	1,76
Итого	236,18	71,69	7,86	1308,00	x	58,72	7,74	1305,53	2,47	93,89	77,20	16,68

Всего к оплате Q, Гкал = **16,68**