

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **14.07.2017** по **24.07.2017**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Братьев Кашириных, 107**

№ т.у. 3440164625

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1307820

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Мср1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Мср2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
14.07.17	23,98	29,56	0,09	0,00	0,00	62,67	0,46	229,33	9,56	54,25	0,42	233,35	-4,02	0,00	14,39	12,68	1,71
15.07.17	24,00	29,45	0,09	0,00	0,00	62,44	0,46	229,40	9,56	53,71	0,42	233,48	-4,07	0,00	14,35	12,56	1,78
16.07.17	24,00	29,59	0,08	0,00	0,00	63,12	0,46	229,31	9,55	54,31	0,42	233,27	-3,96	0,00	14,49	12,69	1,80
17.07.17	24,00	29,91	0,08	0,00	0,00	63,10	0,46	228,65	9,53	54,92	0,42	232,63	-3,98	0,00	14,45	12,80	18,31
18.07.17	24,00	30,13	0,07	0,00	0,00	62,75	0,46	229,32	9,55	54,67	0,42	233,21	-3,89	0,00	14,41	12,77	1,64
19.07.17	24,00	30,15	0,07	0,00	0,00	62,94	0,46	228,72	9,53	54,82	0,42	232,47	-3,75	0,00	14,42	12,76	1,65
20.07.17	24,00	30,55	0,07	0,00	0,00	63,67	0,46	228,53	9,52	55,53	0,42	232,25	-3,72	0,00	14,57	12,92	1,60
21.07.17	24,00	30,92	0,07	0,00	0,00	64,19	0,45	241,91	10,08	56,66	0,42	246,19	-4,27	0,00	15,55	13,97	1,63
22.07.17	24,00	31,26	0,07	0,00	0,00	64,21	0,45	243,39	10,14	56,83	0,42	247,30	-3,91	0,00	15,65	14,08	1,57
23.07.17	24,00	31,08	0,07	0,00	0,00	63,62	0,45	243,72	10,16	55,97	0,42	247,26	-3,53	0,00	15,53	13,86	1,67
24.07.17	24,00	31,01	0,07	0,00	0,00	63,80	0,45	247,64	10,32	56,17	0,41	251,12	-3,48	0,00	15,82	14,13	1,70
Итого	263,98	30,33	0,07	0,00	0,00	63,32	0,46	2 579,92	9,77	55,26	0,42	2 622,51	-42,58	0,00	163,63	145,22	35,07

Всего к оплате Q, ГКал = **35,07**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " _____ 2017