

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.12.17 по 31.12.17

Адрес: **Болейко, 4**

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСПВ-026М Зав.№ 1216622

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.12.2017	24,00	79,16	5,36	474,93	19,79	51,17	4,93	471,31	3,61	37,65	24,17	13,45
26.12.2017	24,00	79,70	5,37	475,23	19,80	51,81	4,94	471,46	3,77	37,93	24,48	13,47
27.12.2017	24,00	79,70	5,36	475,05	19,79	51,73	4,92	471,32	3,73	37,91	24,43	13,49
28.12.2017	24,00	74,82	5,29	474,96	19,79	49,22	4,86	471,35	3,61	35,59	23,25	12,32
29.12.2017	24,00	70,61	5,36	474,63	19,78	47,55	4,92	471,19	3,44	33,56	22,46	11,11
30.12.2017	24,00	70,63	5,35	474,42	19,77	47,15	4,92	471,04	3,38	33,56	22,27	11,29
31.12.2017	24,00	73,88	5,37	472,66	19,69	47,07	4,94	468,97	3,70	34,97	22,13	12,84
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>75,50</b>	<b>5,35</b>	<b>3321,89</b>	x	<b>49,39</b>	<b>4,92</b>	<b>3296,65</b>	<b>25,24</b>	<b>251,17</b>	<b>163,20</b>	<b>87,97</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **87,97**