

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 14, ввод 2

№ т.у. 3440161802

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1400664

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	57,95	7,06	229,18	9,55	69,47	6,71	195,47	8,14	50,50	6,59	419,22	5,44	13,31	13,60	21,23	5,69
26.10.17	24,00	60,11	6,75	254,11	10,59	69,43	6,37	217,24	9,05	51,94	6,16	465,41	5,94	15,31	15,11	24,23	6,18
27.10.17	24,00	61,90	6,70	301,28	12,55	69,87	6,21	243,84	10,16	54,09	5,87	539,46	5,65	18,69	17,07	29,25	6,51
28.10.17	24,00	62,52	6,85	294,49	12,27	69,98	6,51	263,12	10,96	54,79	6,07	552,22	5,40	18,45	18,44	30,32	6,57
29.10.17	24,00	61,90	6,83	287,66	11,99	69,73	6,56	273,45	11,39	54,11	6,08	555,78	5,33	17,84	19,10	30,14	6,80
30.10.17	24,00	63,50	6,91	306,15	12,76	70,04	6,49	263,09	10,96	55,37	6,05	563,55	5,68	19,48	18,46	31,27	6,67
31.10.17	24,00	62,86	7,03	317,63	13,23	69,95	6,52	261,71	10,90	55,52	6,09	573,55	5,80	20,01	18,34	31,92	6,43
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>61,53</b>	<b>6,88</b>	<b>1990,51</b>	<b>11,85</b>	<b>69,78</b>	<b>6,48</b>	<b>1717,92</b>	<b>10,23</b>	<b>53,76</b>	<b>6,13</b>	<b>3669,19</b>	<b>39,24</b>	<b>123,10</b>	<b>120,13</b>	<b>198,38</b>	<b>44,85</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **44,85**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор АО "УТСК" Щелканова А.Г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.