

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Кирова, 9/2

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 206442

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	69,19	5,00	214,18	8,92	44,46	4,40	209,81	4,37	14,82	9,52	5,30
26.10.2017	24,00	68,96	5,00	212,03	8,83	44,51	4,40	207,65	4,38	14,62	9,44	5,18
27.10.2017	24,00	69,11	5,00	212,32	8,85	44,36	4,40	207,95	4,37	14,67	9,43	5,25
28.10.2017	24,00	68,62	5,00	214,66	8,94	43,91	4,40	210,28	4,38	14,73	9,43	5,30
29.10.2017	24,00	69,06	5,00	214,83	8,95	44,28	4,40	210,41	4,42	14,84	9,52	5,32
30.10.2017	24,00	69,13	5,00	216,19	9,01	45,07	4,40	211,89	4,30	14,95	9,75	5,20
31.10.2017	24,00	68,89	5,00	217,26	9,05	45,38	4,40	213,01	4,25	14,97	9,86	5,10
Итого	168,00	68,99	5,00	1501,47	8,94	44,57	4,40	1471,00	30,47	103,59	66,95	36,65

Всего к оплате Q, Гкал = **36,65**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС"

" ____ " _____ 20 ____ г.