

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/01/23 по 21/02/23

Адрес: **Проспект Победы, 293 2 ввод**
 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1313863

№ т.у. 3440160884

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.01.2023												
25.01.2023												
26.01.2023												
27.01.2023												
28.01.2023												
29.01.2023												
30.01.2023												
31.01.2023												
01.02.2023												
02.02.2023												
03.02.2023												
04.02.2023												
05.02.2023												
06.02.2023												
07.02.2023	24.00	77.24	3.93	802.86	33.45	60.62	3.17	802.86	0.00	62.06	48.70	13.36
08.02.2023	24.00	78.21	3.95	796.04	33.17	60.11	3.20	796.04	0.00	62.30	47.88	14.42
09.02.2023	24.00	76.17	3.93	801.73	33.41	58.41	3.17	801.73	0.00	61.11	46.86	14.25
10.02.2023	24.00	71.91	3.92	784.26	32.68	55.61	3.20	784.26	0.00	56.44	43.65	12.79
11.02.2023	24.00	74.88	3.96	757.60	31.57	57.99	3.29	757.60	0.00	56.77	43.97	12.80
12.02.2023	24.00	76.10	3.96	765.50	31.90	58.89	3.27	765.50	0.00	58.30	45.12	13.18
13.02.2023	24.00	79.61	3.97	777.88	32.41	61.94	3.25	777.88	0.00	61.98	48.21	13.77
14.02.2023	24.00	77.32	3.95	773.67	32.24	60.33	3.24	773.67	0.00	59.87	46.71	13.15
15.02.2023	24.00	82.38	3.96	771.88	32.16	63.51	3.25	771.88	0.00	63.64	49.05	14.59
16.02.2023	24.00	81.31	3.95	774.37	32.27	62.99	3.24	774.37	0.00	63.02	48.81	14.20
17.02.2023	24.00	81.68	3.95	776.06	32.34	63.11	3.23	776.06	0.00	63.44	49.01	14.43
18.02.2023	24.00	81.34	3.95	775.22	32.30	62.86	3.24	775.22	0.00	63.11	48.76	14.35
19.02.2023	24.00	86.61	3.97	761.58	31.73	66.01	3.27	761.58	0.00	66.02	50.31	15.72
20.02.2023	24.00	84.34	3.87	924.07	38.50	66.57	3.29	923.05	1.02	78.00	61.48	16.52
21.02.2023	24.00	80.06	3.78	1090.51	45.44	65.26	3.28	1090.51	0.01	87.37	71.22	16.15
Итого	360.00	79.28	3.93	12133.22	33.70	61.61	3.24	12132.20	1.02	963.45	749.77	213.68

Уведомляем Вас, что с 24.01.2023г. по 06.02.2023г. ОПУ тепла не работал (выведен из эксплуатации), время нештатной работы составило 336 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 199,43 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 213,68 +199,43 = 413,11 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **413.11**